

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	3 листа
2	Фрагмент плана на отм. 0.000 в осях А-Б.	
3	Фрагмент плана на отм. 0.000 в осях Б-В.	
4	Схема системы отопления №1.	
5	Схема системы отопления №2.	
6	Принципиальная схема ИТП, спецификация ИТП.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
с.4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов.	
Каталог "Danfoss"	Каталог трубопроводной арматуры	
Каталог "Grundfos"	Каталог насосного оборудования	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
11-13-ОВ.С.	Спецификация оборудования, изделий и материалов	6 листов

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м ³	Периоды года при t _н , °С	Расход теплоты, Вт (Ккал/час)				Расход холода, Вт	Установленная мощность электродвигателей, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	общий		
Складские помещения	—	-37°С	206494 (177553)	—	—	206494 (177553)	—	0,470

Параметры микроклимата

Номер помещения	Наименование	Холодный период			Теплый период		
		температура, °С	влажность, %	подвижность, м/с	температура, °С	влажность, %	подвижность, м/с
1	Складское помещение	+23	40	0,2	+23	40	0,3
2	Складское помещение	+21	40	0,2	+21	40	0,3
3	Складское помещение	+21	40	0,2	+21	40	0,3
4	Складское помещение	+23	40	0,2	+23	40	0,3
5	Складское помещение	+20	40	0,2	+20	40	0,3
6	Складское помещение	+20	40	0,2	+20	40	0,3
7	Коридор	+17	40	0,2	+17	40	0,3
8	Складское помещение с пониженной t	+15	40	0,2	+15	40	0,3
9	Складское помещение	+23	40	0,2	+23	40	0,3
10	Складское помещение	+22	40	0,2	+22	40	0,3
11	Складское помещение	+23	40	0,2	+23	40	0,3
12	Офис	+22	30	0,2	+22	30	0,3
13	Холодильник	не отапливаемое					

Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций:

№ п/п	Наименование ограждающей конструкции	R, м ² ·°С/Вт
1	Стены	1.2
2	Покрытие	5.01
3	Окна	0.52
4	Двери наружные	0.7
5	Ворота	1.2

						[Redacted] - ОВ		
						000 [Redacted]		
Изм.	Колуч	Лист	№ Док.	Подпись	Дата			
Разраб	Китаев			[Signature]	07.13	Офисное и складское здание (помещение на отм. 0.000 в осях 4-10: А-В) по адресу: г. Красноярск, [Redacted] Отопление.		
ГИП	[Redacted]			[Redacted]	13	Стадия	Лист	Листов
Проверил	[Redacted]			[Redacted]	13	Р	1.1	6
						Общие данные [Redacted]		