

Ведомость расчёта теплопотерь и бытовых теплопоступлений

| № помещений | Наименование помещений | Температура внутреннего воздуха $t_{в}, \text{°C}$ | Характеристики ограждений | | | | Расчётная температура наружного воздуха $t_{н}, \text{°C}$ | Расчётная разность температур, °C ($t_{в}-t_{н}$) | Коэффициент n | Коэффициент теплопередачи K , $\text{Вт/м}^2 \text{°C}$ | Основные теплопотери $Q=k \cdot A \cdot (t_{в} - t_{н}) \cdot n$ | Добавочные теплопотери, Вт | | | | Теплопотери, Вт | | | | |
|-------------|---------------------------|--|---------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|---|--|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| | | | Наименование ограждения | Ориентация | Размеры $A \times B, \text{м}^2$ | Площадь, A м^2 | | | | | | С учётом ориентации $Q_{д.ор} = Q \cdot \text{Вор}$ | При наличии двух и более стен $Q_{д.дс} = Q \cdot \text{Вдс}$ | На открывание дверей $Q_{днд} = Q \cdot \text{Внд}$ | На неотапливаемые полы $Q_{днп} = Q \cdot \text{Внп}$ | Суммарные дополнительные теплопотери | Теплопотери с учётом добавок, Вт | На нагрев инфильтрующегося воздуха, Вт | Бытовые тепловыделения, Вт $Q = 21 \cdot A_{п}$ | Полные теплопотери, Вт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Подвал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тепловой узел | 18 | 1 ПЛ | - | 2,6x7.3+ 2.6x3.5 | 28,1 | -28 | 46 | 1 | 0,43 | 556 | | | | | 0,00 | 555,82 | | | |
| | | 18 | 2 ПЛ | - | | 18,2 | -28 | 46 | 1 | 0,23 | 193 | | | | | | 0,00 | 192,56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 748,37 | | | 748 |
| 2 | Венткамера | 18 | 1 ПЛ | - | 2,6x2,8 | 7,3 | -28 | 46 | 1 | 0,43 | 144 | | | | | 0,00 | 144,00 | | | |
| | | 18 | 2 ПЛ | - | | 5,5 | -28 | 46 | 1 | 0,23 | 58 | | | | | 0,00 | 58,19 | | | |
| | | 18 | 3 ПЛ | - | | 5,6 | -28 | 46 | 1 | 0,12 | 31 | | | | | 0,00 | 30,91 | | | |
| | | 18 | 4 ПЛ | - | | 4,4 | -28 | 46 | 1 | 0,07 | 14 | | | | | 0,00 | 14,17 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 247,27 | | | 247 |
| 3 | Серверная | 21 | 1 ПЛ | - | 2,6x2,7 | 7,0 | -28 | 49 | 1 | 0,43 | 148 | | | | | 0,00 | 147,91 | | | |
| | | 21 | 2 ПЛ | - | | 5,3 | -28 | 49 | 1 | 0,23 | 60 | | | | | 0,00 | 60,18 | | | |
| | | 21 | 3 ПЛ | - | | 5,3 | -28 | 49 | 1 | 0,12 | 31 | | | | | 0,00 | 31,40 | | | |
| | | 21 | 4 ПЛ | - | | 4,3 | -28 | 49 | 1 | 0,07 | 15 | | | | | 0,00 | 14,75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 254,24 | | | 254 |
| 4 | Гардеробная для персонала | 18 | 1 ПЛ | - | 2,6x4,5 | 11,7 | -28 | 46 | 1 | 0,43 | 231 | | | | | 0,00 | 231,43 | | | |
| | | 18 | 2 ПЛ | - | | 8,2 | -28 | 46 | 1 | 0,23 | 87 | | | | | 0,00 | 86,76 | | | |
| | | 18 | 3 ПЛ | - | | 8,2 | -28 | 46 | 1 | 0,12 | 45 | | | | | 0,00 | 45,26 | | | |
| | | 18 | 4 ПЛ | - | | 6,5 | -28 | 46 | 1 | 0,07 | 21 | | | | | 0,00 | 20,93 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 384,38 | | | 384 |
| | Гардеробная | 18 | 1 ПЛ | - | 2,6x4,5 | 11,7 | -28 | 46 | 1 | 0,43 | 231 | | | | | 0,00 | 231,43 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|----|------|---|----------------------|------|-----|----|---|------|-----|--|--|-------|-------|--------|--|-----|
| 5 | для персонала | 18 | 2 ПЛ | - | | 8,2 | -28 | 46 | 1 | 0,23 | 87 | | | | 0,00 | 86,76 | | |
| | | 18 | 3 ПЛ | - | | 8,2 | -28 | 46 | 1 | 0,12 | 45 | | | | 0,00 | 45,26 | | |
| | | 18 | 4 ПЛ | - | | 6,5 | -28 | 46 | 1 | 0,07 | 21 | | | | 0,00 | 20,93 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 384,38 | | 384 |
| 6 | Помещение приема инструментов | 20 | 1 ПЛ | - | 2,6x2,8 | 7,3 | -28 | 48 | 1 | 0,43 | 150 | | | | 0,00 | 150,26 | | |
| | | 20 | 2 ПЛ | - | | 5,7 | -28 | 48 | 1 | 0,23 | 63 | | | | 0,00 | 62,93 | | |
| | | 20 | 3 ПЛ | - | | 5,5 | -28 | 48 | 1 | 0,12 | 32 | | | | 0,00 | 31,68 | | |
| | | 20 | 4 ПЛ | - | | 4,3 | -28 | 48 | 1 | 0,07 | 14 | | | | 0,00 | 14,45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 259,32 | | 259 |
| 7 | Стерилизационная | 18 | 1 ПЛ | - | 2,6x2,8 | 7,3 | -28 | 46 | 1 | 0,43 | 144 | | | | 0,00 | 144,00 | | |
| | | 18 | 2 ПЛ | - | | 5,7 | -28 | 46 | 1 | 0,23 | 60 | | | | 0,00 | 60,31 | | |
| | | 18 | 3 ПЛ | - | | 5,5 | -28 | 46 | 1 | 0,12 | 30 | | | | 0,00 | 30,36 | | |
| | | 18 | 4 ПЛ | - | | 4,3 | -28 | 46 | 1 | 0,07 | 14 | | | | 0,00 | 13,85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 248,51 | | 249 |
| 8 | Пом. выд. стерильного мат. | 20 | 1 ПЛ | - | 2,6x2,8 | 7,3 | -28 | 48 | 1 | 0,43 | 150 | | | | 0,00 | 150,26 | | |
| | | 20 | 2 ПЛ | - | | 5,7 | -28 | 48 | 1 | 0,23 | 63 | | | | 0,00 | 62,93 | | |
| | | 20 | 3 ПЛ | - | | 5,5 | -28 | 48 | 1 | 0,12 | 32 | | | | 0,00 | 31,68 | | |
| | | 20 | 4 ПЛ | - | | 4,3 | -28 | 48 | 1 | 0,07 | 14 | | | | 0,00 | 14,45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 259,32 | | 259 |
| 9 | Лестничная клетка | 18 | 1 ПЛ | - | 2,6x3,5 +2,6x6,35 | 25,6 | -28 | 46 | 1 | 0,43 | 507 | | | 48,45 | 48,45 | 555,02 | | |
| | | 18 | 2 ПЛ | - | | 15,7 | -28 | 46 | 1 | 0,23 | 166 | | | | 0,00 | 166,11 | | |
| | | 18 | 3 ПЛ | - | | 6,5 | -28 | 46 | 1 | 0,12 | 36 | | | | 0,00 | 35,88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 757,00 | | 757 |
| 10 | Коридор | 18 | 1 ПЛ | - | 2,6x1,5 | 3,9 | -28 | 46 | 1 | 0,43 | 77 | | | | 0,00 | 77,14 | | |
| | | 18 | 2 ПЛ | - | | 3,0 | -28 | 46 | 1 | 0,23 | 32 | | | | 0,00 | 31,74 | | |
| | | 18 | 3 ПЛ | - | | 8,3 | -28 | 46 | 1 | 0,12 | 46 | | | | 0,00 | 45,82 | | |
| | | 18 | 4 ПЛ | - | | 33,4 | -28 | 46 | 1 | 0,07 | 108 | | | | 0,00 | 107,55 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 262,25 | | 262 |
| 11 | Душевая | 25 | 1 ПЛ | - | 2,6x3,5+ 2,6x1,69 | 13,5 | -28 | 53 | 1 | 0,43 | 308 | | | 30,20 | 30,20 | 337,87 | | |
| | | 25 | 2 ПЛ | - | | 5,8 | -28 | 53 | 1 | 0,23 | 71 | | | | 0,00 | 70,70 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 408,57 | | 409 |
| 12 | Душевая | 25 | 1 ПЛ | - | 2,6x1,7 | 4,4 | -28 | 53 | 1 | 0,43 | 101 | | | | 0,00 | 100,73 | | |
| | | 25 | 2 ПЛ | - | | 3,6 | -28 | 53 | 1 | 0,23 | 44 | | | | 0,00 | 43,88 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----|------|---|----------------------|------|-----|----|---|------|-----|--|--|-------|--------|--------|--|-----|-----|
| | | 25 | 3 ПЛ | - | | 2,1 | -28 | 53 | 1 | 0,12 | 14 | | | | 0,00 | 13,55 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 158,16 | | | 158 |
| 13 | Сан. | 20 | 1 ПЛ | - | 2,6x2,7 | 7,0 | -28 | 48 | 1 | 0,43 | 145 | | | | 0,00 | 144,89 | | | |
| | | 20 | 2 ПЛ | - | | 5,4 | -28 | 48 | 1 | 0,23 | 59 | | | | 0,00 | 59,40 | | | |
| | | 20 | 3 ПЛ | - | | 3,8 | -28 | 48 | 1 | 0,12 | 22 | | | | 0,00 | 21,89 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 226,18 | | | 226 | |
| 14 | Сан. | 20 | 1 ПЛ | - | 2,6x2,7 | 7,0 | -28 | 48 | 1 | 0,43 | 145 | | | | 0,00 | 144,89 | | | |
| | | 20 | 2 ПЛ | - | | 5,4 | -28 | 48 | 1 | 0,23 | 59 | | | | 0,00 | 59,40 | | | |
| | | 20 | 3 ПЛ | - | | 3,8 | -28 | 48 | 1 | 0,12 | 22 | | | | 0,00 | 21,89 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 226,18 | | | 226 | |
| 15 | Сан. Ком | 20 | 1 ПЛ | - | 2,6x1,8 | 4,7 | -28 | 48 | 1 | 0,43 | 97 | | | | 0,00 | 96,60 | | | |
| | | 20 | 2 ПЛ | - | | 3,6 | -28 | 48 | 1 | 0,23 | 40 | | | | 0,00 | 39,74 | | | |
| | | 20 | 3 ПЛ | - | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 0,12 | 21 | | | | 0,00 | 21,31 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 157,65 | | | 158 | |
| 16 | Ком.приема пищи для персонала | 18 | 1 ПЛ | - | 2,6x3 | 7,8 | -28 | 46 | 1 | 0,43 | 154 | | | | 0,00 | 154,28 | | | |
| | | 18 | 2 ПЛ | - | | 6,0 | -28 | 46 | 1 | 0,23 | 63 | | | | 0,00 | 63,48 | | | |
| | | 18 | 3 ПЛ | - | | 6,2 | -28 | 46 | 1 | 0,12 | 34 | | | | 0,00 | 34,44 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 252,21 | | | 252 | |
| 17 | Гардеробная для персонала | 18 | 1 ПЛ | - | 2,6x4,8 | 12,5 | -28 | 46 | 1 | 0,43 | 247 | | | | 0,00 | 246,85 | | | |
| | | 18 | 2 ПЛ | - | | 9,7 | -28 | 46 | 1 | 0,23 | 102 | | | | 0,00 | 102,31 | | | |
| | | 18 | 3 ПЛ | - | | 10,0 | -28 | 46 | 1 | 0,12 | 55 | | | | 0,00 | 54,98 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 404,14 | | | 404 | |
| 18 | Аптечный склад | 18 | 1 ПЛ | - | 2,6x4,8 | 12,5 | -28 | 46 | 1 | 0,43 | 247 | | | | 0,00 | 246,85 | | | |
| | | 18 | 2 ПЛ | - | | 9,7 | -28 | 46 | 1 | 0,23 | 102 | | | | 0,00 | 102,31 | | | |
| | | 18 | 3 ПЛ | - | | 10,0 | -28 | 46 | 1 | 0,12 | 55 | | | | 0,00 | 54,98 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 404,14 | | | 404 | |
| 19 | Электрощит. (генераторная) | 18 | 1 ПЛ | - | 2,6x3 | 7,8 | -28 | 46 | 1 | 0,43 | 154 | | | | 0,00 | 154,28 | | | |
| | | 18 | 2 ПЛ | - | | 6,0 | -28 | 46 | 1 | 0,23 | 63 | | | | 0,00 | 63,48 | | | |
| | | 18 | 3 ПЛ | - | | 6,2 | -28 | 46 | 1 | 0,12 | 34 | | | | 0,00 | 34,44 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 252,21 | | | 252 | |
| 20 | Лестничная клетка | 18 | 1 ПЛ | - | 2,6x3,5+ 2,6x3,92 | 19,3 | -28 | 46 | 1 | 0,43 | 382 | | | 36,50 | 36,50 | 418,10 | | | |
| | | 18 | 2 ПЛ | - | | 10,8 | -28 | 46 | 1 | 0,23 | 115 | | | | 0,00 | 114,69 | | | |
| | | 18 | 3 ПЛ | - | | 2,9 | -28 | 46 | 1 | 0,12 | 16 | | | | 0,00 | 15,90 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----|----|----|---------------|------|-----|----|---|------|-----|-------|-------|--|-------|----------------------------|---------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 548,68 | | | 549 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Полные теплотери этажа, Вт | | 6843 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Этаж | | | |
| 1 | Тамбур | 18 | НС | СЗ | 3,9x1,75-3,15 | 3,7 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 54 | 5,20 | 2,60 | | 7,80 | 61,97 | | | |
| | | 18 | НС | СВ | 3,9x1,26 | 4,9 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 72 | 6,90 | 3,45 | | 10,35 | 82,77 | | | |
| | | 18 | ДН | СЗ | 1,5x2,1 | 3,2 | -28 | 46 | 1 | 1,35 | 196 | 18,70 | 9,35 | | 28,05 | 223,67 | 713,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 368,41 | 713,00 | 1081 | |
| 2 | Лестничная клетка | 18 | НС | СЗ | 3,9x6,0-2,1 | 21,3 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 314 | 30,00 | 15,00 | | 45,00 | 358,54 | | | |
| | | 18 | НС | СВ | 3,9x1,7 | 6,6 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 98 | 9,30 | 4,65 | | 13,95 | 111,54 | | | |
| | | 18 | ДН | СЗ | 1,0x2,1 | 2,1 | -28 | 46 | 1 | 1,35 | 130 | 12,50 | 6,25 | | 18,75 | 149,16 | 388,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 619,24 | 388,00 | 1007 | |
| 3 | Каб.ком.том. | 20 | НС | СВ | 3,9x5,4 | 21,1 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 324 | 32,40 | | | 32,40 | 356,50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 356,50 | 0,00 | 356 | |
| 4 | Пульт.КТ | 18 | НС | СВ | 3,9x2,6 | 10,1 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 149 | 14,90 | | | 14,90 | 164,16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 164,16 | 0,00 | 164 | |
| 5 | Рентгенкабине | 20 | НС | СВ | 3,9x4,11 | 16,1 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 247 | 24,70 | | | 24,70 | 272,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 272,00 | 0,00 | 272 | |
| 6 | С/У | 20 | НС | СВ | 3,9x2,84 | 11,1 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 170 | 15,60 | | | 15,60 | 185,79 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 185,79 | 0,00 | 186 | |
| 7 | Касса | 18 | НС | СВ | 3,9x2,93-3,9 | 9,1 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 134 | 13,40 | | | 13,40 | 147,65 | | | |
| | | 18 | НО | СВ | | 3,9 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 353 | 35,30 | | | 35,30 | 388,73 | 399,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 536,37 | 399,00 | 935 | |
| 8 | Ресепшн, архив, | 18 | НС | СВ | 3,9x5,4-7,8 | 16,6 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 244 | 24,40 | | | 24,40 | 268,16 | | | |
| | | 18 | НО | СВ | | 7,8 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 707 | 70,70 | | | 70,70 | 777,55 | 2133,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1045,72 | 2133,00 | 3179 | |
| 9 | Тамбур | 18 | НС | СВ | 3,9x1,75-2,1 | 4,7 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 70 | 6,70 | | | 6,70 | 76,33 | | | |
| | | 18 | ДН | СВ | 1,0x2,1 | 2,1 | -28 | 46 | 1 | 1,35 | 130 | 12,50 | | | 12,50 | 142,91 | 475,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 219,24 | 475,00 | 694 | |
| 10 | Лестничная клетка | 18 | НС | СВ | 3,9x1,6-2,1 | 4,1 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 61 | 5,80 | 2,90 | | 8,70 | 69,64 | | | |
| | | 18 | НС | ЮВ | 3,9x6,4 | 25,0 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 367 | 17,55 | 35,10 | | 52,65 | 420,06 | | | |
| | | 18 | ДН | СВ | 1,0x2,1 | 2,1 | -28 | 46 | 1 | 1,35 | 130 | 21,90 | 10,95 | | 32,85 | 163,26 | 387,50 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 652,96 | 387,50 | 1040 | |
| 11 | Входной | 18 | НС | ЮВ | 3,9x5,13-3,15 | 16,9 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 248 | 11,85 | 23,70 | | 35,55 | 283,73 | | | |
| | | 18 | НС | ЮЗ | 3,9x3,5-3,9 | 11,4 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 167 | | 16,00 | | 16,00 | 183,07 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|----|----|---------------|------|-----|----|---|------|-----|-------|-------|--|---------|---------|---------|--|------|
| | тамбур | 18 | НО | ЮЗ | | 3,9 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 353 | | 35,30 | | 35,30 | 388,73 | 152,98 | | |
| | | 18 | ДН | ЮВ | 1,5x2,1 | 3,2 | -28 | 46 | 1 | 1,35 | 196 | 9,35 | 18,70 | | 28,05 | 223,67 | 711,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1079,19 | 863,98 | | | 1943 |
| 12 | Гардероб | 18 | НС | ЮЗ | 3,9x3,13-3,9 | 9,9 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 146 | | | | 0,00 | 145,73 | | | |
| | | 18 | НО | ЮЗ | | 3,9 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 353 | | | | 0,00 | 353,43 | 353,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 499,16 | 353,00 | | | 852 |
| 13 | ХОЛЛ | 18 | НС | ЮЗ | 3,9x7,8-11,00 | 23,7 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 348 | | | | 0,00 | 348,42 | | | |
| | | 18 | НО | ЮЗ | | 11,0 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 994 | | | | 0,00 | 994,01 | 3391,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1342,44 | 3391,00 | | | 4733 |
| 14 | Аптечный киоск | 18 | НС | ЮЗ | 3,9x3,6-3,9 | 11,7 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 173 | | | | 0,00 | 172,81 | | | |
| | | 18 | НО | ЮЗ | | 3,9 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 353 | | | | 0,00 | 353,43 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 526,24 | 152,98 | | | 679 |
| 15 | Каб.перв приема | 20 | НС | ЮЗ | 3,9x3,0-3,9 | 9,4 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 144 | | | | 0,00 | 144,38 | | | |
| | | 20 | НО | ЮЗ | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | | | | 0,00 | 368,79 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 513,18 | 152,98 | | | 666 |
| 16 | Каб.перв приема | 20 | НС | ЮЗ | 3,9x3,0-3,9 | 9,4 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 144 | | | | 0,00 | 144,38 | | | |
| | | 20 | НО | ЮЗ | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | | | | 0,00 | 368,79 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 513,18 | 152,98 | | | 666 |
| 17 | Ординатор рентгенологов | 20 | НС | ЮЗ | 3,9x3,0-3,9 | 9,4 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 144 | | | | 0,00 | 144,38 | | | |
| | | 20 | НО | ЮЗ | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | | | | 0,00 | 368,79 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 513,18 | 152,98 | | | 666 |
| 18 | Лестничная клетка | 18 | НС | СЗ | 3,9x2,32 | 9,1 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 133 | 12,70 | 6,35 | | 19,05 | 152,27 | | | |
| | | 18 | НС | ЮЗ | 3,9x3,5-3,9 | 11,4 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 167 | | 16,00 | | 16,00 | 183,07 | | | |
| | | 18 | НО | ЮЗ | | 3,9 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 353 | | 35,30 | | 35,30 | 388,73 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 724,07 | 152,98 | | | 877 |
| 19 | Тамбур | 18 | НС | СЗ | 3,9x1,66-2,1 | 4,4 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 64 | 6,20 | | | 6,20 | 70,67 | | | |
| | | 18 | ДН | СЗ | 1,0x2,1 | 2,1 | -28 | 46 | 1 | 1,35 | 130 | 12,50 | | | 12,50 | 142,91 | 475,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 213,58 | 475,00 | | | 689 |

Полные теплотери этажа, Вт

20688

| 2 Этаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----|----|----|-----------|------|-----|----|---|------|-----|-------|-------|--|---------|--------|--------|--|------|
| 1 | Лестничная клетка | 18 | НС | СВ | 4x3,5-3,9 | 11,7 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 172 | 16,50 | 8,25 | | 24,75 | 196,97 | | | |
| | | 18 | НС | СЗ | 4x7,3 | 29,2 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 430 | 41,10 | 20,55 | | 61,65 | 491,47 | | | |
| | | 18 | НО | СВ | | 3,9 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 353 | 35,30 | 17,70 | | 53,00 | 406,43 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1094,88 | 152,98 | | | 1248 |
| 2 | Процедурная | 20 | НС | СВ | 4x3,1-3,9 | 10,2 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 156 | 15,60 | | | 15,60 | 171,50 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|----|----|------------|------|-----|----|---|------|-----|-------|-------|--|--|---------|--------|---------|------|------|
| 4 | ФГС | 20 | НО | СВ | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | 36,90 | | | | 36,90 | 405,69 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 577,20 | 152,98 | | 730 |
| 3 | Моечная эндоскопов | 18 | НС | СВ | 4x2,24-3,9 | 6,7 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 99 | 9,90 | | | | 9,90 | 108,67 | | | |
| | | 18 | НО | СВ | | 3,9 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 353 | 35,30 | | | | 35,30 | 388,73 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 497,40 | 152,98 | | 650 |
| 4 | Процедурная колоноскопии | 20 | НС | СВ | 4x3,4-3,9 | 11,4 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 174 | 17,40 | | | | 17,40 | 191,74 | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | 36,90 | | | | 36,90 | 405,69 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 597,43 | 152,98 | | 750 |
| 5 | С/У | 20 | НС | СВ | 4x2,42 | 9,7 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 149 | 13,60 | | | | 13,60 | 162,28 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 162,28 | 0,00 | | 162 |
| 6 | Кабинет окулиста | 20 | НС | СВ | 4x3,1-3,9 | 10,2 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 156 | 15,60 | | | | 15,60 | 171,50 | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | 36,90 | | | | 36,90 | 405,69 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 577,20 | 152,98 | | 730 |
| 7 | Каб.ретроградн контрпульсац | 20 | НС | СВ | 4x3,1-3,9 | 10,2 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 156 | 15,60 | | | | 15,60 | 171,50 | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | 36,90 | | | | 36,90 | 405,69 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 577,20 | 152,98 | | 730 |
| 8 | Кабинет УЗИ общий | 20 | НС | СВ | 4x3,34-3,9 | 11,1 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 171 | 17,10 | | | | 17,10 | 187,75 | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | 36,90 | | | | 36,90 | 405,69 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 593,44 | 152,98 | | 746 |
| 9 | С/У | 20 | НС | СВ | 4x2,52 | 10,1 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 155 | 14,20 | | | | 14,20 | 169,03 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 169,03 | 0,00 | | 169 |
| 10 | Лестничная клетка | 18 | НС | СВ | 4x3,5-3,9 | 11,8 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 173 | 16,50 | 8,25 | | | 24,75 | 197,71 | | | |
| | | 18 | НС | ЮВ | 4x6,5 | 26,0 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 383 | 18,30 | 18,30 | | | 36,60 | 419,32 | | | |
| | | 18 | НО | СВ | | 3,9 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 353 | 35,30 | 17,65 | | | 52,95 | 406,38 | 152,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1023,41 | 152,98 | | 1176 | |
| 11 | Кабинет главного врача | 20 | НС | ЮВ | 4x5,13-3,9 | 18,3 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 281 | 14,05 | 28,10 | | | 42,15 | 322,78 | | | |
| | | 20 | НС | ЮЗ | 4x3,7 | 14,8 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 227 | | 22,70 | | | 22,70 | 250,03 | | | |
| | | 20 | НО | ЮВ | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | 36,90 | 17,65 | | | 54,55 | 423,34 | 614,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 996,15 | 614,00 | | 1610 | |
| 12 | ХОЛЛ | 18 | НС | ЮЗ | 4x2,4-2,25 | 7,4 | -28 | 46 | 1 | 0,32 | 108 | | | | | 0,00 | 108,19 | | | |
| | | 18 | НО | ЮЗ | | 3,9 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 353 | | | | | 0,00 | 353,43 | 1148,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 461,62 | 1148,00 | | 1610 |
| 13 | Процедурная забора крови | 20 | НС | ЮЗ | 4x3,98-3,9 | 13,7 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 210 | | | | | 0,00 | 209,97 | | | |
| | | 20 | НО | ЮЗ | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | | | | | 0,00 | 368,79 | 152,98 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----|----|----|------------|------|-----|----|---|------|-----|-------|-------|--|-------|--------|---------|--------|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 578,76 | 152,98 | | 732 |
| 14 | Манипуляционная | 20 | НС | Ю3 | 4x2,1-2,25 | 6,2 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 94 | | | | 0,00 | 94,46 | | | | |
| | | 20 | НО | Ю3 | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | | | | 0,00 | 368,79 | 152,98 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 463,26 | 152,98 | | 616 |
| 15 | Кабинет невролога | 20 | НС | Ю3 | 4x3,0-3,9 | 9,8 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 150 | | | | 0,00 | 149,76 | | | | |
| | | 20 | НО | Ю3 | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | | | | 0,00 | 368,79 | 152,98 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 518,55 | 152,98 | | 672 |
| 16 | Кабинет ЭХО кардиографии | 20 | НС | Ю3 | 4x3,0-3,9 | 9,8 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 150 | | | | 0,00 | 149,76 | | | | |
| | | 20 | НО | Ю3 | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | | | | 0,00 | 368,79 | 152,98 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 518,55 | 152,98 | | 672 |
| 17 | Кабинет кардиолога | 20 | НС | Ю3 | 4x3,0-3,9 | 9,8 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 150 | | | | 0,00 | 149,76 | | | | |
| | | 20 | НО | Ю3 | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | | | | 0,00 | 368,79 | 152,98 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 518,55 | 152,98 | | 672 |
| 18 | Каб.функцион. диагностики | 22 | НС | Ю3 | 4x6,2-7,84 | 20,3 | -28 | 50 | 1 | 0,32 | 325 | | | | 0,00 | 324,80 | | | | |
| | | 22 | НО | Ю3 | | 7,8 | -28 | 50 | 1 | 1,96 | 768 | | | | 0,00 | 768,32 | 152,98 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1093,12 | 152,98 | | 1246 |
| 19 | Кабинет старшей медсестры | 20 | НС | С3 | 4x4,0-3,9 | 13,8 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 211 | 21,10 | 10,55 | | 31,65 | 242,85 | | | | |
| | | 20 | НС | Ю3 | 4x3,5 | 14,0 | -28 | 48 | 1 | 0,32 | 215 | | 10,75 | | 10,75 | 225,79 | | | | |
| | | 20 | НО | С3 | | 3,9 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 369 | 36,90 | 17,65 | | 54,55 | 423,34 | 152,98 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 891,98 | 152,98 | | 1045 |

Полные теплотери этажа, Вт **15967**

| 3 Этаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|----|--------------|------|-----|----|---|------|-----|-------|-------|--|-------|--------|--------|--------|--|------|--|
| 1 | Лестничная клетка | 18 | НС | СВ | 3,3x3,6-3,7 | 8,7 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 108 | 1,10 | 5,05 | | 6,15 | 113,96 | | | | | |
| | | 18 | НС | С3 | 3,3x7,66 | 25,3 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 314 | 31,40 | 15,70 | | 47,10 | 361,08 | | | | | |
| | | 18 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 332 | 33,20 | 16,60 | | 49,80 | 381,59 | 150,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 856,62 | 150,00 | | 1007 | |
| 2 | Кабинет физиотерапии | 20 | НС | СВ | 3,3x5,86-7,4 | 12,3 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 160 | 19,20 | | | 19,20 | 179,10 | | | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 7,4 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 692 | 69,20 | | | 69,20 | 761,63 | 300,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 940,73 | 300,00 | | 1241 | |
| 3 | Гнойная перевязочная | 22 | НС | СВ | 3,3x3,0-3,7 | 7,7 | -28 | 50 | 1 | 0,27 | 103 | 10,30 | | | 10,30 | 113,58 | | | | | |
| | | 22 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 50 | 1 | 1,96 | 361 | 36,10 | | | 36,10 | 396,74 | 150,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 510,32 | 150,00 | | 660 | |
| 4 | Чистая перевязочная | 22 | НС | СВ | 3,3x3,0-3,7 | 7,7 | -28 | 50 | 1 | 0,27 | 103 | 10,30 | | | 10,30 | 113,58 | | | | | |
| | | 22 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 50 | 1 | 1,96 | 361 | 36,10 | | | 36,10 | 396,74 | 150,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 510,32 | 150,00 | | 660 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----|----|----|--------------|------|-----|----|---|------|-----|-------|-------|--|--|-------|--------|--------|--------|--|------|
| 5 | Кабинет хирурга | 20 | НС | СВ | 3,3x2,6-3,7 | 6,3 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 82 | 8,20 | | | | 8,20 | 90,24 | | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | | | | | 34,60 | 380,81 | 150,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 471,05 | 150,00 | | | 621 |
| 6 | Кабинет проктолога | 20 | НС | СВ | 3,3x3,2-3,7 | 8,3 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 108 | 10,80 | | | | 10,80 | 118,50 | | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | | | | 34,60 | 380,81 | 150,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 499,31 | 150,00 | | | 649 |
| 7 | Кабинет рефлексотерапевта | 20 | НС | СВ | 3,3x3,31-3,7 | 8,7 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 112 | 11,20 | | | | 11,20 | 123,56 | | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | | | | 34,60 | 380,81 | 150,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 504,38 | 150,00 | | | 654 |
| 8 | С/У | 20 | НС | СВ | 3,3x2,52 | 8,3 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 108 | 10,80 | | | | 10,80 | 118,63 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 118,63 | 0,00 | | | 119 |
| 9 | Лестничная клетка | 18 | НС | СВ | 3,3x3,62-3,7 | 9,7 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 120 | 12,00 | 6,00 | | | 18,00 | 138,35 | | | | |
| | | 18 | НС | ЮВ | 3,3x6,5 | 21,5 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 266 | 13,30 | 13,30 | | | 26,60 | 293,01 | | | | |
| | | 18 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 332 | 33,20 | 16,60 | | | 49,80 | 381,59 | 150,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 812,95 | 150,00 | | | 963 |
| 10 | Кабинет дерматолога | 20 | НС | ЮВ | 3,3x5,2-3,7 | 14,9 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 193 | 9,65 | 19,30 | | | 28,95 | 222,18 | | | | |
| | | 20 | НС | ЮЗ | 3,3x3,8 | 12,5 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 163 | | 16,30 | | | 16,30 | 178,82 | | | | |
| | | 20 | НО | ЮВ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | 17,30 | | | 51,90 | 398,11 | 150,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 799,12 | 150,00 | | | 949 |
| 11 | ХОЛЛ | 18 | НС | ЮЗ | 3,3x2,58-3,7 | 6,3 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 78 | | | | | 0,00 | 77,87 | | | | |
| | | 18 | НО | ЮЗ | | 3,7 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 332 | | | | | 0,00 | 331,79 | 767,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 409,66 | 767,00 | | | 1177 |
| 12 | Процедурная | 20 | НС | ЮЗ | 3,3x4,33-3,7 | 12,0 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 156 | | | | | 0,00 | 156,04 | | | | |
| | | 20 | НО | ЮЗ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | | | | | 0,00 | 346,21 | 150,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 502,25 | 150,00 | | | 652 |
| 13 | Кабинет уролога | 20 | НС | ЮЗ | 3,3x2,4-3,7 | 5,7 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 73 | | | | | 0,00 | 73,48 | | | | |
| | | 20 | НО | ЮЗ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | | | | | 0,00 | 346,21 | 150,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 419,70 | 150,00 | | | 570 |
| 14 | Манипуляцион для проб | 20 | НС | ЮЗ | 3,3x3,2-3,7 | 8,3 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 108 | | | | | 0,00 | 107,70 | | | | |
| | | 20 | НО | ЮЗ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | | | | | 0,00 | 346,21 | 150,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 453,91 | 150,00 | | | 604 |
| 15 | Кабинет аллерголога | 20 | НС | ЮЗ | 3,3x3,0-3,7 | 7,7 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 99 | | | | | 0,00 | 99,14 | | | | |
| | | 20 | НО | ЮЗ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | | | | | 0,00 | 346,21 | 150,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 445,36 | 150,00 | | | 595 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----|----|----|-------------|------|-----|----|---|------|-----|-------|------|--------|--------|--------|--------|-----|------|
| 16 | Кабинет эндокринолога | 20 | НС | ЮЗ | 3,3x3,0-3,7 | 7,6 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 99 | | | | 0,00 | 99,01 | | | |
| | | 20 | НО | ЮЗ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | | | | 0,00 | 346,21 | 150,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 445,23 | 150,00 | | | 595 |
| 17 | Смотровая | 22 | НС | ЮЗ | 3,3x5,5-7,4 | 13,7 | -28 | 50 | 1 | 0,27 | 184 | | | | 0,00 | 184,28 | | | |
| | | 22 | НО | ЮЗ | | 7,4 | -28 | 50 | 1 | 1,96 | 721 | | | | 0,00 | 721,28 | 150,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 905,56 | 150,00 | | | 1056 |
| 18 | Кабинет гинеколога | 20 | НС | СЗ | 3,3x4,2-3,7 | 11,6 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 150 | 15,00 | 7,50 | | 22,50 | 172,84 | | | |
| | | 20 | НС | ЮЗ | 3,3x3,8 | 12,5 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 163 | | 8,15 | | 8,15 | 170,67 | | | |
| | | 20 | НО | СЗ | 1,8x2,1 | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | | | 34,60 | 380,81 | 150,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 724,32 | 150,00 | | | 874 | |

Полные теплотери этажа, Вт **13646**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|----|----|----|--------------|------|-----|----|---|------|-----|-------|-------|--|---------|--------|--------|--|------|
| 4 Этаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лестничная клетка | 18 | НС | СВ | 3,3x3,61-3,7 | 9,7 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 120 | 12,00 | 6,00 | | 18,00 | 137,89 | | | |
| | | 18 | НС | СЗ | 3,3x7,54 | 24,9 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 309 | 30,90 | 15,45 | | 46,35 | 355,36 | | | |
| | | 18 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 332 | 33,20 | 16,60 | | 49,80 | 381,59 | 150,00 | | |
| | | 18 | ПК | - | | 27,2 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 338 | | | | 0,00 | 337,82 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1212,66 | 150,00 | | | 1363 |
| 2 | Кабинет директора | 20 | НС | СВ | 3,3x3,18-3,7 | 8,2 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 107 | 10,70 | | | 10,70 | 117,41 | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | | | 34,60 | 380,81 | 614,00 | | |
| | | 20 | ПК | - | | 17,8 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 230 | | | | 0,00 | 230,04 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 728,27 | 614,00 | | | 1342 |
| 3 | Переговорная | 20 | НС | СВ | 3,3x2,9-3,7 | 7,3 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 95 | 9,50 | | | 9,50 | 104,24 | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | | | 34,60 | 380,81 | 537,00 | | |
| | | 20 | ПК | - | | 17,0 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 220 | | | | 0,00 | 220,32 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 705,37 | 537,00 | | | 1242 |
| 4 | Пал. Послеопе- рационная | 22 | НС | СВ | 3,3x2,94-3,7 | 7,4 | -28 | 50 | 1 | 0,27 | 100 | 10,00 | | | 10,00 | 110,47 | | | |
| | | 22 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 50 | 1 | 1,96 | 361 | 36,10 | | | 36,10 | 396,74 | 150,00 | | |
| | | 22 | ПК | - | | 17,4 | -28 | 50 | 1 | 0,27 | 235 | | | | 0,00 | 234,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 742,11 | 150,00 | | | 892 |
| 5 | Массажный кабинет | 20 | НС | СВ | 3,3x2,94-3,7 | 7,4 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 96 | 9,60 | | | 9,60 | 106,05 | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | | | 34,60 | 380,81 | 150,00 | | |
| | | 20 | ПК | - | | 17,4 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 226 | | | | 0,00 | 225,50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 712,37 | 150,00 | | | 862 |
| 6 | Массажный кабинет | 20 | НС | СВ | 3,3x2,94-3,7 | 7,4 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 96 | 9,60 | | | 9,60 | 106,05 | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | | | 34,60 | 380,81 | 150,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|----|----|--------------|------|-----|----|---|------|-----|-------|-------|--|-------|---------|--------|--|------|
| | | 20 | ПК | - | | 16,1 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 209 | | | | 0,00 | 208,66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 695,52 | 150,00 | | 846 |
| 7 | Массажный кабинет | 20 | НС | СВ | 3,3x2,94-3,7 | 7,4 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 96 | 9,60 | | | 9,60 | 106,05 | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | | | 34,60 | 380,81 | 150,00 | | |
| | | 20 | ПК | - | | 16,1 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 209 | | | | 0,00 | 208,66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 695,52 | 150,00 | | 846 |
| 8 | Кабинет Плазмофер. и озонотерапии | 20 | НС | СВ | 3,3x3,57-3,7 | 9,5 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 123 | 12,30 | | | 12,30 | 135,69 | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | | | 34,60 | 380,81 | 150,00 | | |
| | | 20 | ПК | - | | 19,7 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 255 | | | | 0,00 | 255,31 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 771,82 | 150,00 | | 922 |
| 9 | Стоматолог смотровой кабинет | 20 | НС | СВ | 3,3x2,4-3,7 | 5,7 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 73 | 7,30 | | | 7,30 | 80,65 | | | |
| | | 20 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | | | 34,60 | 380,81 | 150,00 | | |
| | | 20 | ПК | - | | 13,6 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 176 | | | | 0,00 | 176,26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 637,72 | 150,00 | | 788 |
| 10 | Лестничная клетка | 18 | НС | СВ | 3,3x3,61-3,7 | 9,7 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 120 | 12,00 | 6,00 | | 18,00 | 137,89 | | | |
| | | 18 | НС | ЮВ | 3,3x7,35 | 24,3 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 301 | 15,05 | 15,05 | | 30,10 | 331,41 | | | |
| | | 18 | НО | СВ | | 3,7 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 332 | 33,20 | 16,60 | | 49,80 | 381,59 | 150,00 | | |
| | | 18 | ПК | - | | 26,4 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 328 | | | | 0,00 | 327,89 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1178,78 | 150,00 | | 1329 |
| 11 | Кабинет косметолога | 20 | НС | ЮВ | 3,3x4,35-3,7 | 12,1 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 157 | 7,65 | 15,70 | | 23,35 | 180,10 | | | |
| | | 20 | НС | ЮЗ | 3,3x3,9 | 12,9 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 167 | | 16,70 | | 16,70 | 184,14 | | | |
| | | 20 | НО | ЮВ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | 16,30 | | 50,90 | 397,11 | 150,00 | | |
| | | 20 | ПК | - | | 16,0 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 207 | | | | 0,00 | 207,36 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 968,72 | 150,00 | | 1119 |
| 12 | Кабинет ЛОР | 20 | НС | ЮЗ | 3,3x5,2-7,4 | 12,7 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 164 | | | | 0,00 | 164,07 | | | |
| | | 20 | НО | ЮЗ | | 7,4 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 692 | | | | 0,00 | 692,43 | 300,00 | | |
| | | 20 | ПК | - | | 25,3 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 328 | | | | 0,00 | 327,89 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1184,39 | 300,00 | | 1484 |
| 13 | Санпропускник для хирургов | 20 | НС | ЮЗ | 3,3x3,12-3,7 | 8,0 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 104 | | | | 0,00 | 104,15 | | | |
| | | 20 | НО | ЮЗ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | | | | 0,00 | 346,21 | 150,00 | | |
| | | 20 | ПК | - | | 22,9 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 297 | | | | 0,00 | 296,78 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 747,14 | 150,00 | | 897 |
| 14 | Предоперационная | 20 | НС | ЮЗ | 3,3x3,12-3,7 | 8,0 | -28 | 48 | 1 | 0,22 | 85 | | | | 0,00 | 84,86 | | | |
| | | 20 | НО | ЮЗ | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | | | | 0,00 | 346,21 | 150,00 | | |
| | | 20 | ПК | - | | 22,5 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 291 | | | | 0,00 | 291,21 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----|----|----|--------------|------|-----|----|---|------|-----|-------|-------|--|---------|--------|--------|------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 722,29 | 150,00 | | 872 | |
| 15 | Малая операционная | 20 | НС | Ю3 | 3,3x5,89-7,4 | 14,9 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 194 | | | | 0,00 | 193,58 | | | | |
| | | 20 | НО | Ю3 | | 7,4 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 692 | | | | 0,00 | 692,43 | 300,00 | | | |
| | | 20 | ПК | - | | 12,0 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 156 | | | | 0,00 | 155,52 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1041,53 | 300,00 | | 1342 | | |
| 16 | Тамбур | 18 | НС | Ю3 | 3,3x3,54-3,7 | 9,4 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 117 | | | | 0,00 | 117,02 | | | | |
| | | 18 | НО | Ю3 | | 3,7 | -28 | 46 | 1 | 1,96 | 332 | | | | 0,00 | 331,79 | 150,00 | | | |
| | | 18 | ПК | - | | 12,0 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 149 | | | | 0,00 | 149,04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 597,85 | 150,00 | | 748 | | |
| 17 | Отдел кадров | 20 | НС | Ю3 | 3,3x3,3-3,7 | 8,6 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 112 | | | | 0,00 | 111,84 | | | | |
| | | 20 | НО | Ю3 | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | | | | 0,00 | 346,21 | 614,00 | | | |
| | | 20 | ПК | - | | 12,0 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 156 | | | | 0,00 | 155,52 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 613,58 | 614,00 | | 1228 | | |
| 18 | Колл центр | 20 | НС | С3 | 3,3x4,03-3,7 | 11,0 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 143 | 14,30 | 7,15 | | 21,45 | 164,52 | | | | |
| | | 20 | НС | Ю3 | 3,3x3,61 | 11,9 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 154 | | 7,52 | | 7,52 | 162,00 | | | | |
| | | 20 | НО | С3 | | 3,7 | -28 | 48 | 1 | 1,96 | 346 | 34,60 | 17,30 | | 51,90 | 398,11 | 614,00 | | | |
| | | 20 | ПК | - | | 14,9 | -28 | 48 | 1 | 0,27 | 193 | | | | 0,00 | 193,10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 917,74 | 614,00 | | 1532 | | |
| 19 | Коридор | 18 | ПК | - | | 11,3 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 140 | | | | 0,00 | 140,35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 140,35 | 0,00 | | 140 | | |
| 20 | Коридор | 18 | ПК | - | | 19,0 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 236 | | | | 0,00 | 235,98 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 235,98 | 0,00 | | 236 | | |
| 21 | Коридор | 18 | ПК | - | | 7,7 | -28 | 46 | 1 | 0,27 | 96 | | | | 0,00 | 95,63 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 95,63 | 0,00 | | 96 | | |

Полные теплотери этажа, Вт

20124

Полные теплотери здания на отопление, Вт

77269

767,28 0,33 46 50



