



- Наружные боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по холодной битумной грунтовке.
- Под фундаментами выполнить подготовку из бетона класса В7.5 толщиной 100мм, размерами на 100мм более габаритов фундаментов, в каждую сторону.
- Данный лист смотреть совместно с л.л КЖ-3;6

|         |         |      |       |         |       |                       |      |        |
|---------|---------|------|-------|---------|-------|-----------------------|------|--------|
|         |         |      |       |         |       | <b>-КЖ</b>            |      |        |
| Изм.    | Кол.уч. | Лист | Идок. | Подпись | Дата  |                       |      |        |
| ГИП     |         |      |       |         | 2012г | Стадия                | Лист | Листов |
| Разраб. |         |      |       |         |       | Р                     | 4    |        |
|         |         |      |       |         |       | Фундамент ФМ1,ФМ2,ФМ3 |      |        |

ИНВ. № ПОД.  
ПОДПИСЬ И ДАТА  
ВЗАМЕНИЛ №