



Ввод 1 питание 380 VAC от трансформатора T1 (1000 кВА 6/0,4 кВ)

Ввод 2 питание 380 VAC от трансформатора T2 (1000 кВА 6/0,4 кВ)

Схема выгравирована на листе 43, 44

002.036.008 - ЭС

Реконструкция внутреннего и внешнего электроснабжения (перекладка электрических сетей из зоны строительства стадиона "Металлист" в г. Харькове, по ул. Плехановская 65, ТП 6/0,4 кВ N 1335

Изм.	Кол.	Лист	Нвэк	Подп.	Дата

Стация	Лист	Листов
р	43	2

ТП 6/0,4 кВ	Электротехнические решения	ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Проверил: Наконечный	Исполнитель: Шницраков	Харьков
Нконтр:	Горлоб	2008

Дополнение: РУН-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ N 1335. Схема выполнена 2-х входов с автоматическим отключением мощности и секционного выключателя на BA55-4.3 без АВР (схема электрическая принципиальная)