

<p>Схема межпанельных соединений</p>					
<p>Схема ВРУ</p>					
<p>Тип панели</p>	<p>ВРУМ1 2x250 УХЛ3, IP54</p>				
<p>Номера групп</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ввод 1</td> <td>Ввод 2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ВР32-35 А71240 УХЛ3 250А</td> </tr> </table>	Ввод 1	Ввод 2	ВР32-35 А71240 УХЛ3 250А	
Ввод 1	Ввод 2				
ВР32-35 А71240 УХЛ3 250А					
<p>Тип предохранителя, автомат. выключателя</p>	<p>ВА88-35(3Р) 250/250А</p>				
<p>Номинальный ток плавкой вставки, расцепителя, А</p>	<p>250А</p>				
<p>Тип и технические данные счетчика непосредственного включения или через т/т</p>	<p>СЕ303 5-10А, 1 кл. точности</p>				
<p>Тип и технические данные трансформатора тока</p>	<p>ТТИ-А-250/5</p>				

Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата					
ГИП										
Разраб.										
Пров.										
Н. Контр.										
							Стадия	Лист	Листов	
								34		
							Опросный лист ВРУ			