



- Условные обозначения:
- — устанавливаемое оборудование;
 - — существующее (остающееся без изменения) оборудование;
 - — коммутационный аппарат нормально отключен;
 - MP3 — микропроцессорное реле защиты;
 - ЩСН — щит собственных нужд;
 - * — указывает завод-изготовитель.

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка		
	ВВГнг	АВВБШВ	ААБл
4x240-1,0	305	-	-
4x150-1,0	-	70	-
4x35-1,0	-	65	-
3x95-10	-	-	70

Модернизация котельной в микрорайоне «Мелиоратор» г. Добруша с установкой когенерационной установки

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
		С	З		

Инж. Малавка 10.10