

									8																				
	1	2	3	4	5	6	7	8																					
B 1	1.Вентилятор канальный N=0,027 кВт, n=2525 об/мин	K100 XL		"Systemair"	шт.	1	2																						
	2. Вытяжной диффузор	DVS E 100			шт.	2																							
	3. Клапан противопожарный с электромеханическим приводом	KПС-1 Ø 100		"УКТ"	шт.	1																							
	4. Огнезащитный состав	"Файррекс-300"			кг	2,7																							
	5. Воздуховод из оцинкованной стали класса "Г"	136x136		ООО ПО "Евровент-Теплопайп"	м.п.	0,3																							
	6. Воздуховод из оцинкованной стали класса "Н"	Ø 100		ООО ПО	м.п.	2																							
		Ø 125		"Евровент-Теплопайп"	м.п.	3																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr></table>																			Лист										8
									Лист																				
									8																				
Инб. N подл.    Подпись и дата    Взам. инб. N																													
Инб. N подл.    Подпись и дата    Взам. инб. N																													

2.1-03-13-ОВ.С