

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ	КОЛ. СИСТЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ)	ТИП УСТАНОВКИ (АГРЕГАТА)	ВЕНТИЛЯТОР						ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ			ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ						ФИЛЬТР					ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ						ПРИМЕЧАНИЕ				
				ТИП, ИСП. ПО ВЗРЫВООЗАЩИТЕ	N	СХЕМА ИСП.	ПОЛОЖЕНИЕ	L М ³ /ЧАС	P Па	n ОБ/МИН	ТИП, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЗРЫВООЗАЩИТЕ	N КВТ	n ОБ/МИН	ТИП	N	КОЛ.	T-PA НАГРЕВА		РАСХОД ТЕПЛА ВТ	P Па	ТИП	N	КОЛ.	P Па	КОНЦЕНТРАЦИЯ МГ/М ³		ТИП	N	КОЛ.		T-PA ОХЛАЖДЕНИЯ		РАСХОД ХОЛОДА ВТ	P Па
																	OT	ДО							НАЧАЛЬН	КОНЕЧНАЯ					OT	ДО		
P1	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ), ПОДВАЛ ХОЛЛЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ТРЕНЕРСКИЕ	Danvent DV10	В КОМПЛЕКТЕ	-	-	-	3070	580	3716	В КОМПЛЕКТЕ	2,2	2875	В КОМПЛЕКТЕ	1	-28	18	49280	45	G4	-	1	76	-	-	В КОМПЛЕКТЕ	1	27	22	5360	74			
P2	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) РАЗДЕВАЛЬНЫЕ	Danvent DV15	В КОМПЛЕКТЕ	-	-	-	4660	740	3752	В КОМПЛЕКТЕ	3,0	2920	В КОМПЛЕКТЕ	1	-28	22	81300	50	G4	-	1	149	-	-	В КОМПЛЕКТЕ	1	27	22	5360	80			
P3	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ПОМЕЩЕНИЕ УЧЕБНОГО БАСЕЙНА	Danvent DV15	В КОМПЛЕКТЕ	-	-	-	4450	330	3236	В КОМПЛЕКТЕ	2,2	2875	В КОМПЛЕКТЕ	1	-28	29	88500	70	G4	-	1	140	-	-	-	-	-	-	-	-			
P4/B14	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ПОМЕЩЕНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАСЕЙНА	DVCompact80	В КОМПЛЕКТЕ	-	-	-	25260	370	1584	В КОМПЛЕКТЕ	15	1470	В КОМПЛЕКТЕ	1	-28	29	502360	73	G4	-	1	149	-	-	-	-	-	-	-	-			
P5	1	ОТМ. +5,700 (2 ЭТАЖ) КРОМЕ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, РАЗДЕВАЛЬНЫХ	Danvent DV15	В КОМПЛЕКТЕ	-	-	-	5075	660	3893	В КОМПЛЕКТЕ	4,0	2885	В КОМПЛЕКТЕ	1	-28	18	81460	91	G4	-	1	167	-	-	В КОМПЛЕКТЕ	1	27	22	8860	56			
P6	1	ОТМ. +5,700 (2 ЭТАЖ) РАЗДЕВАЛЬНЫЕ	Danvent DV10	В КОМПЛЕКТЕ	-	-	-	1300	400	2827	В КОМПЛЕКТЕ	0,75	2880	В КОМПЛЕКТЕ	1	-28	22	22680	21	G4	-	1	59	-	-	В КОМПЛЕКТЕ	1	27	22	2270	21			
P7	1	ОТМ. +5,700 (2 ЭТАЖ) СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ	DVCompact25	В КОМПЛЕКТЕ	-	-	-	8240	550	3008	В КОМПЛЕКТЕ	5,5	2875	В КОМПЛЕКТЕ	1	-28	18	132250	47	G4	-	1	128	-	-	В КОМПЛЕКТЕ	1	27	22	14380	85			
P8	1	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ С ТРИБУНАМИ	DVCompact30	В КОМПЛЕКТЕ	-	-	-	10130	260	2459	В КОМПЛЕКТЕ	5,5	1465	В КОМПЛЕКТЕ	1	-28	18	162590	47	G4	-	1	159	-	-	В КОМПЛЕКТЕ	1	27	22	17680	75			
P9	1	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ С ТРИБУНАМИ	DVCompact15	В КОМПЛЕКТЕ	-	-	-	5200	290	3696	В КОМПЛЕКТЕ	3,0	2920	В КОМПЛЕКТЕ	1	-28	18	83460	59	G4	-	1	173	-	-	В КОМПЛЕКТЕ	1	27	22	9090	94			
B1	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ПОМЕЩЕНИЯ В ОСЯХ 2-11, П-М	КАНАЛЬНЫЙ	RVK sileo	315E2	-	-	640	390	2538	В КОМПЛЕКТЕ	0,202	2538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B2	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ДУШЕВЫЕ И С/У В ОСЯХ 7-9, К-И	КАНАЛЬНЫЙ	RVK sileo	315E2	-	-	620	350	2538	В КОМПЛЕКТЕ	0,202	2538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B3	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) С/У В ОСЯХ 7-8, Л-М	КАНАЛЬНЫЙ	RVK sileo	315E2	-	-	800	320	2538	В КОМПЛЕКТЕ	0,202	2538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B4	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ДУШЕВЫЕ И С/У В ОСЯХ 11-15, П-М	КАНАЛЬНЫЙ	RVK sileo	200E2-L-	-	-	620	240	2533	В КОМПЛЕКТЕ	0,153	2533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B5	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ДУШЕВЫЕ И С/У В ОСЯХ 3-5, Л-М	КАНАЛЬНЫЙ	RVK sileo	200E2-L-	-	-	570	230	2533	В КОМПЛЕКТЕ	0,153	2533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B6	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ДУШЕВЫЕ И С/У В ОСЯХ 1-3, Ж-М	КАНАЛЬНЫЙ	RVK sileo	200E2-L-	-	-	630	190	2533	В КОМПЛЕКТЕ	0,153	2533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B7	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ДУШЕВЫЕ И С/У В ОСЯХ 5-7, П-И	КАНАЛЬНЫЙ	KT 60-30-4	-	-	-	960	380	1279	В КОМПЛЕКТЕ	1,362	1279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B8	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) САУНА	КАНАЛЬНЫЙ	RVK sileo	125E2	-	-	140	60	2469	В КОМПЛЕКТЕ	0,029	2469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ			
B9	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ДУШЕВЫЕ И С/У В ОСЯХ 7-9, А-И	КАНАЛЬНЫЙ	KT 60-30-4	-	-	-	1110	380	1279	В КОМПЛЕКТЕ	1,362	1279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B10	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ДУШЕВЫЕ И С/У В ОСЯХ 4-6, Г-Ж	КАНАЛЬНЫЙ	RVK sileo	200E2-L-	-	-	500	330	2533	В КОМПЛЕКТЕ	0,153	2533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B11	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ДУШЕВЫЕ И С/У В ОСЯХ 4-6, А-Г	КАНАЛЬНЫЙ	RVK sileo	150E2-L-	-	-	330	220	2527	В КОМПЛЕКТЕ	0,109	2527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B12	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ), ПОДВАЛ ТЕХ ПОМЕЩЕНИЯ В ОСЯХ 1-5, А-Б	КАНАЛЬНЫЙ	RVK sileo	250E2-XL	-	-	700	280	2523	В КОМПЛЕКТЕ	0,208	2523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B13	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ПОМЕЩЕНИЕ УЧЕБНОГО БАСЕЙНА	КАНАЛЬНЫЙ	KT 60-35-4	-	-	-	4440	240	1244	В КОМПЛЕКТЕ	2,478	1244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B15	1	ОТМ. 0,000 (1 ЭТАЖ) ПОМЕЩЕНИЯ В ОСЯХ 10-15, А-Б	КАНАЛЬНЫЙ	RVK sileo	160E2-L-	-	-	330	270	2557	В КОМПЛЕКТЕ	0,106	2557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ИНВН ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМИВН

Изм.	Куч.	Лист	Ngok	Погнись	Дата			
						Страниц	Лист	Листов
						P	2	13