



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Марка и кол-во светильников
1	Склад 200 лк	16 LHT 1200
2	Электрощитовая 50 лк	2 LHT 1200
3	Помещение для притирки щеток генератора 200 лк	2 LHT 1200
4	Фильтроочечная 200 лк	3 LHT 1200
5	Электрокотельная, тепловой узел 50 лк	2 LHT 1200
6	Столярный цех, мастерская 300 лк	4 LHT 1200
7	Тамбур-шлюз 30 лк	CD LED
8	Помещение зарядки кислотных аккумуляторов 300 лк	5 L-INDUSTRY Ex 48
9	Кладовая кислот 50 лк	LHT 1200
10	Помещение зарядки щелочных аккумуляторов 300 лк	2 L-INDUSTRY Ex 48
11	Тамбур 30 лк	CD LED
12	Коридор 75 лк	4 LHT 1200
13	Экранированное помещение 300 лк	3 LHT 1200
14	Помещение на изделе 0.2+62.01 300 лк	3 LHT 1200
15	Помещение радиооборудования 300 лк	3 LHT 1200
16	Помещение для АМП 300 лк	3 LHT 1200
17	Помещение приборного оборудования 300 лк	3 LHT 1200
18	Помещение электрооборудования 300 лк	3 LHT 1200
19	Участок комплектации 200 лк	4 LHT 1200
20	Кладовая 50 лк	2 CD LED
21	Тамбур 30 лк	CD LED
22	Коридор 75 лк	LHT 1200
23	Кладовая сборочного инвентаря	CD LED
24	Тамбур	CD LED
25	Уборная	CD LED
26	Комната приема пищи	LHT 1200
27	Мужской гардероб домашней и спецодежды для гр. 16	2 LHT 1200
28	Душевая	CD LED
29	Душевая	CD LED
30	Мужской гардероб спецодежды для гр. 36	LHT 1200
31	Мужской гардероб домашней одежды для гр. 36	LHT 1200
32	Коридор	LHT 1200
33	Тамбур-шлюз	CD LED
34	Венткамера	L-INDUSTRY Ex 24
35	Венткамера	2 CD LED
36	Венткамера	4 CD LED
37	Приточный отсек	

- Технические указания**
1. Распределительные сети выполняются по стенам производственных помещений открыто на высоте 2,5 – 3,5 м от уровня пола, а административных скрыто за обшивкой стен; по потолкам производственных помещений открыто по фермам, а административных скрыто за обшивкой потолка.
  2. Щитки рабочего (ЩО) и аварийного (АЩО) освещения установить на стене на высоте 1,2 м, выключатели – на стене на высоте 0,8 – 1,0 м от уровня пола.
  3. Условные обозначения электрооборудования и проводок на плане приняты по ГОСТ 21614–88.

								6/2014–8–30	
								Реконструкция ветродрома "Тиски" Тонкого филиала ООО Абхазпредприятие "Газпром абха". Инженерные сети, посадочная площадка для вертолета, газозащитный пост, реконструкция здания ТО ВС	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Экзнер				12.14				
Проверил	Шантаренко				12.14				
ГИП	Рыжков				12.14				
Н. контр.	Шантаренко				12.14				
						Реконструкция здания ТО ВС		Р 4	
						План расположения сетей электро-освещения на опк. 0.000			