



Условные обозначения:

- - Сигнал на команду управления оборудованием, сухой контакт
- - Сигнал контроля состояния оборудования, сухой контакт
- - Интерфейс RS485, RS232
- 44 - Количество точек данных в данном модуле/потоке

Примечание:

- 1) Максимальное количество точек данных, приходящих на одну штуку TXI1.OPEN, не более 100 шт.
- 2) Максимальное количество модулей TXI1.OPEN, подключенных к одному РХС200-Е.Д, не более 4 шт.
- 3) Максимальное количество точек данных для РХС200-Е.Д не более 350 шт.
- 4) Оборудование, обведенное утолщенной сплошной линией, устанавливается по данному проекту.

Согласовано
Инв. N подл. Подпись и дата
Взам. инв. N

				Заказчик ООО "САПФИР-ИНВЕСТ" 01/Р -11-АСУД	
				Административно-производственный комплекс г. Москва, г. Зеленоград внутригородское муниципальное образование Силино, территория Алабушево	
Изм.	Колыч	Лист	Издк.	Подп.	Дата
Ген.Директ.	Жадин				
ГИП	Щрамков				
ГАП	Демьянова				
Разработал	Дигззов				
Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерными системами				Стадия	Лист
				РД	4
Структурная схема системы АСУД				000 "Союзспецавтоматика"	