



Примечания:

1. ВЛИ-0,4кВ запроектирована проводом марки СИП-5нг, прокладывается по существующим опорам со стойками СВ-95;
2. Щит учета установить на фасаде здания магазина на высоте 1.4м от уровня пола до нижнего края щита;
3. Корпус щита учета необходимо заземлить. Контур заземления представлен на листе 6 данного проекта;
4. Для крепления провода марки СИП-5нг на опорах и на фасаде магазина, применить арматуру фирмы "Ensto".

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разработал						Встроенный магазин по адресу Бахчисарайский р-он, с.Танковое, ул.Ленина, 34			
						Наружные сети электрообеспечения 0,4кВ	Стадия РП	Лист 3	Листов
						План прокладки ВЛИ-0,4кВ	ИП Мамбетов А.А.		