



### Условно—графическое обозначение

- прибор пуленно—контрольный охранно—пожарный (Сенгал—10)
- Источник вторичного электропитания (СКАТ 1200У с 17д/ч)
- путь управления (СЭ000М)
- извещатель пожарный вынудой (ИП 212—41М)
- извещатель пожарный ручной (ИПР 513—10)
- извещатель пожарный тепловый (ИП 101—01М—А1)
- (т — N шлейфа в приборе; п — N извещателя в шлейфе) — оконечный резистор 4-7 КОМ
- шлейфы пожарной сигнализации ,
- кабель опестойкий КПСЭне—FRLS 1х2х0,22кв.мм (1х2х0,5м
- слаботочный стоек