




Спецификация к схеме расположения фундаментов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примеч.
Фм1	4118-11-КЖ л.3	Фундамент монолитный Фм1	1		
Фм2	4118-11-КЖ л.4	Фундамент монолитный Фм2	1		
Фм3	4118-11-КЖ л.5	Фундамент монолитный Фм3	1		
Материалы:					
	Бетонная подготовка δ=100	Бетон класса В7,5		3,50	м³
	Бетонная подготовка δ=300	Бетон класса В7,5		2,40	м³
	Бетонная подготовка δ=1200	Бетон класса В7,5		7,40	м³
		Щебень фракции 20-40мм		24,00	м³
		Пенополистерол		0,50	м³
	Обетонировка Фм1, Фм2	Бетон класса В15		0,90	м³
	Подливка	Бетон класса В15		0,15	м³

- Общие данные смотреть на л.1
- Фундаменты выполнять согласно проекту производства работ. В ППР предусмотреть меры по обеспечению сохранности существующих конструкций и коммуникаций.
- Инженерно-геологические условия площадки приняты по техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ПСА "Спецфундаментстрой" ООО "Геотехника" шифр 240-08.
- Грунтовые воды отсутствуют.
- Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 2,0 м.
- В качестве основания для фундаментов принят слой 4б-суслинок олловиально-дегливиальный твердый-полутвердый, средней плотности, неспрасочный со следующими физико-механическими характеристиками:  $P=2.0 \text{ г/см}^3$ ;  $C=0.047 \text{ МПа}$ ;  $E=14 \text{ МПа}$  при естественной влажности и 10 МПа в водонасыщенном состоянии;  $\varphi=23^\circ$ .
- Под фундаментами монолитные Фм1, Фм2, Фм3 выполнить бетонную подготовку толщиной 100,300 и 1200мм в соответствии с данным листом из бетона класса В7,5.
- При обнаружении несоответствия грунтовых условий основания принятым в проекте выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5 до грунта слоя 4б.
- Подливку выполнить из бетона класса В15 на мелком заполнителе.
- При устройстве подливки обеспечить полное заполнение.
- Размер, обозначенный знаком \*, уточняется по месту.



4118-11-КЖ					
Областной перинатальный центр г.Кемерово (Строительство и оснащение)					
Главный корпус. Пешеходная галерея №2.			Страница	Лист	
			р	2	
Изм.	Кол.	Лист	Нгол.	Подпись	Дата
л.конт.инж.	1	Табачкин			
Нач.отд.		Барысенок			
Гл. спец.		Затикова			
Нач.вр.		Тимонова			
Проверил		Тимонова			
Исполнил		Федина			