



Абрис				
Масштабы				
Гор. 1:500				
Верт. 1:100				
Отметка земли, м	125.97	126.14	126.14	125.97
Расстояние, м	9	12.5	8	
Марка провода	СИП-3 1x95			
№ черт. опоры	Л57-97.02		Л57-97.02	
Пролет, м	25			

Таблица расчета перехода

№	Наименование	Ед. изм.	Переход №1
1	Высота подвеса провода опоре 65.2	м	133.57
2	Высота подвеса провода опоре 65.3	м	133.57
3	Разница отметок	м	0
4	Расстояние до опоры с высшей точкой подвеса	м	12.5
5	Максимальная стрела провеса	м	0.32
6	Длина пролета пересечения	м	25
7	Отметка высоты препятствия	м	126.14
8	Габарит над сооружением	м	7.2
9	Требуемый габарит	м	7

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Климатические условия района прохождения линии приняты по региональным картам ветровых и гололедных нагрузок для Омской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет.
 Район по гололеду - III (вз = 20мм)
 Район по ветру - III (V₀ = 32 м/с)
 Расчетные температуры, С :
 - максимальная - 35;
 - минимальная - минус 40;
 - среднегодовая - 0.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
							11	
План сетей электроснабжения 6 кВ								