


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Графическое изображение	Наименование
	Щит учета ЩУ
	Групповой распределительный щит ГРЩ
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	Выключатель одноклавишный проходной
	Выключатель двухклавишный проходной
	Светильник потолочный встраиваемый 4x18 Вт IP22
	Светильник потолочный встраиваемый 2x18 Вт IP22
	Светильник аварийного освещения DELUX_REL-228
	Вытяжка



- ПРИМЕЧАНИЯ:**
1. Групповой распределительный щит установить в помещении материальной на стене на высоте 1,7м от уровня пола.
 2. Питание группового распределительного щита выполнить от щита учета ЩУ кабелем ВВГнг 5x10.
 3. Осветительную сеть выполнить проводом ВВГнг 3x1,5. Прокладку кабеля выполнить за фальшстенами в гофротрубе с креплением скобами.
 4. Высота установки выключателей - 0,8м от уровня пола.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ:

№п/п	Наименование	S, м ²	Освещенность, лк	Тип устанавливаемых светильников	Суммарная мощность, Вт
1	Торговый зал	73,494	300	9 x ARS/R 418, 15 x DLF 218	1548
2	Комната администратора	8,291	300	3 x ARS/R 418	288
3	Материальная	41,385	300	8 x ARS/R 418	576
4	Комната персонала, гардеробная	10,722	300	3 x ARS/R 418, 1 x ARS/R 218	252
5	Санузел	2,188	75	1 x ARS/R 218	36
6	Коридор в подсобке	7,555	50	3 x ARS/R 218	108
7	Проходной коридор для заноса товара, эвакуационный выход	6,742	50	2 x ARS/R 218	72
8	Доп.шкаф для ветоши, моечная	1,045	75	1 x ARS/R 218	36

					ОАО "ФИТОФАРМ" 105/10-30			
					Электроснабжение аптеки по адресу: г.Горловка, пр-т. Ленина, 23			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Утвердил		Талан-Шевченко			05.10	Внутренние электрические сети	Р	5
ГИП		Демянко			05.10			
Н. контроль		Талан-Шевченко			05.10			
Проверил		Степаненко			05.10	План осветительной сети		ООО "ТИДВ" Лицензия серия АВ N360807 от 8.11.2007
Разработал		Демянко			05.10			

Согласовано
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.