

Согласовано:

Инв. № подл.

Изм. инв. №

Подпись и дата

Запрашиваемые данные		1а	1б	2	
1	Порядковый номер камеры по плану				
2	Номинальное напряжение, кВ	6			
3	Номинальный ток сборных шин, А	630			
4	Напряжение оперативного тока, В	~220			
5	Схема первичных соединений				
6	Назначение камеры	Ввод 6 кВ		Трансформатор силовой СТ №1	
7	Номер схемы главных цепей	КСО 393-	12ВМ	17ВМ	
8	Номер схемы вторичных цепей				
9	Выключатель		ВВ/ТЕЛ-10-20/630	ВВ/ТЕЛ-10-20/630	
10	Шинный разъединитель	РЗ-10/630	РТЗ1-10/630-1	РТЗ1-10/630-1	
11	Линейный разъединитель		РТЗ1-10/630-1	РТЗ1-10/630-1	
12	Трансформаторы тока; количество		ТОЛ-10, 100/5;2	ТОЛ-10, 100/5;2	
13	Тр-ры тока нулевой последовательности; кол-во		ТЗЛМ-1		
14	Трансформатор напряжения				
15	Трансформатор собственных нужд	ОЛС-1,25-6/0,23-У2			
16	Предохранители; кол-во	ПКТ 011-6; 3			
17	Ограничители перенапряжений; кол-во				
18	Марка и сечение кабеля				
19	Устройство РЗА	РС-80	Токовая отсечка	+	
20		РС-80	МТЗ	+	
21					
22					
23					
24					
25		РС-40	Земля в сети (ЗУо)	+	
26					
27					
28					
29	Счетчик учета электроэнергии				
ДОПОЛНИТЕЛЬНО		Наименование объекта: Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ с одним трансформатором мощностью 400 кВА			
30	Шинный мост				
31	Торцевая панель				
32	Торцевая панель с приводами				
33	Шкаф оперативного тока (ШОТ)				
34	Шкаф центральной сигнализации (ЦС)				

					г.р.Измайлов Р.А. 119/11-ЭП.101				
					Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: г.Донецк, ул.Стратонавтов, д.1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Трансформаторная подстанция с одним трансформатором 400кВА. Электротехническая часть	Стадия	Лист	Листов
Утвердил	Талан-Шевченко				12.11	Р	1.2	2	
ГИП	Демянко				12.11				
Н. контроль	Талан-Шевченко				12.11				
Проверил	Степаненко				12.11				
Разработал	Демянко				12.11				
						Опросный лист для заказа камер КСО-393ВМ	ООО "ТИДВ" Лицензия серия АВ №614-202 от 24.02.2012		