Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа и опросного листа	Завод изготовитель	Единица измере-ния	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Оборудование АУПС,СОУЭ					
1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит 16"	ППКОП	НПО «Сибирский Арсенал»	шт.	1	
2	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч	АКБ-7	-	шт.	1	
3	Автоматический выключатель 16 А/ч	-	-	шт.	1	
4	Коробка под автоматический выключатель	-	-	шт.	1	
5	Извещатель пожарный дымовой	ИП-212-45 (ДИП-45)	ГК "Рубеж"	шт.	64	с учетом 10% запаса
6	Комплект монтажных частей для крепления извещателей пожарных дымовых «ИП 212-45» с метал. пружиной	-	-	шт.	58	
7	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-10	ГК "Рубеж"	шт.	1	
8	Световое табло с надписью "Выход"	Молния-12	ГК «Арсенал безопасности»	шт.	1	
9	Оповещатель звуковой	Иволга ПКИ-1	ООО «Комтид»	шт.	2	
10	Блок реле внешний	БРВ	НПО «Сибирский Арсенал»	шт.	1	
	Кабельная продукция АУПС,СОУЭ					
11	Кабель огнестойкий сигнальный 2х0.5	КСРЭВнг-FRLS	-	м.	250	
12	Кабель огнестойкий сигнальный 1х2х0.75	КСРЭВнг-FRLS	-	м.	50	
13	Кабель огнестойкий силовой 3х1.5	ВВГнг-FRLS	-	м.	10	
14	Кабель-канал 15х10	-	-	м.	20	опуск к ИПР,табло,звук, питание
15	Кабель-канал 40х20	-	-	м.	6	ШС № 12-16 от ППКОП до подвесного потолка
16	Дюбель/саморез	-	-	шт.	50/50	крепление кабель-канала
17	Дюбель-хомут/стяжки	-	-	шт.	500/500	крепление кабеля за подвесным потолком

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа и опросного листа	Завод изготовитель	Единица измере-ния	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Оборудование АУОС					
18	Устройство оконечное шестишлейфовое объектовое СПИ "Ахтуба"	УОО 6ША	НПО «Ахтуба-плюс»	шт.	1	Оборудование АСПИ подлежит согласованию с подразделением ВО. Допускается замена оборудования АСПИ и канала передачи извещений в зависимости от технической оснащенности подразделения ВО .
19	Фильтр абонентский	ФА-002	НПО «Ахтуба-плюс»	шт.	1	
20	Источник вторичного питания	Скат 1200 Д исп.2	ПО «Бастион»	шт.	1	
21	Аккумуляторная батарея 12В, 26 А/ч	АКБ 26	-	шт.	1	
22	Автоматический выключатель 16 А/ч	-	-	шт.	1	
23	Коробка под автоматический выключатель	-	-	шт.	1	
24	Извещатель охранный поверхностный звуковой	Астра-С	ЗАО «НТЦ «ТЕКО»	компл.	2	
25	Извещатель охранный объемный оптико-электронный	Астра-5 исп.А	ЗАО «НТЦ «ТЕКО»	шт.	5	
26	Извещатель охранный совмещенный	Астра-621	ЗАО «НТЦ «ТЕКО»	шт.	17	
27	Извещатель охранный магнитоконтактный	ИО102-14 (СМК-14)	«КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»	шт.	21	
	Кабельная продукция АУОС					
28	Кабель огнестойкий сигнальный 2х0.5	КСРЭВнг-FRLS	-	м.	250	
29	Кабель огнестойкий сигнальный 4х0.5	КСРЭВнг-FRLS	-	м.	200	
30	Кабель огнестойкий силовой 3х1.5	ВВГнг-FRLS	-	м.	10	
31	Кабель-канал 15х10	-	-	м.	50	опуск к извещателям, питание
32	Кабель-канал 40х20	-	-	м.	6	ШС № 1-8 от ППКОП до подвесного потолка
33	Дюбель/саморез	-	-	шт.	100/100	крепление кабель-канала
34	Дюбель-хомут/стяжки	-	-	шт.	1000/1000	крепление кабеля за подвесным потолком
35	Клеммная колодка	-	-	шт.	2	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа и опросного листа	Завод изготовитель	Единица измере-ния	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Оборудование СВН					
36	Гексаплексный 24-х канальный гибридный видеорегистратор	VSR-2470 HYBRID	"VidStar"	шт.	1	
37	Монитор	S22D300HY	"Samsung"	шт.	1	
38	Мышь оптическая проводная USB	V-Track N-740X	"A4 "	шт.	1	
39	Жесткий диск	Barracuda ST2000DM001, 2Тб	"SEAGATE"	шт.	4	
40	Устройство бесперебойного питания 220 В 480 Вт	Smart-UPS SUA	"American Power Conversion Corp. "	шт.	1	
41	Купольная видеокамера, с автоматической ик подсветкой, цветная	VSD –7120VR (Light)	"VidStar"	шт.	19	
	Кабельная продукция СВН					
42	Разъем BNC	-	-	шт.	19	
43	Кабель радиочастотный коаксиальный	РК75-3,7-319 нг (А)- HF	-	м.	400	
44	Кабель питания	КСВВнг(А)–LS 1х2х0.75	-	м.	400	
45	Кабель-канал 15х10	-	-	м.	10	
46	Кабель-канал 40х20	-	-	м.	6	
47	Дюбель/саморез	-	-	шт.	30/30	крепление кабель-канала
48	Дюбель-хомут/стяжки	-	-	шт.	1600/1600	крепление кабеля за подвесным потолком

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3