



Надписи на линиях питающей и распределительной сети по ГОСТ 21.608-84:

α - Группы освет-Возв-1
 Группы 1-Δ1-0-σ

$DU = l \times R_{\text{км}} : 1000 \times L$

α - маркировка шин
 Ррасч - расчетная нагрузка, кВт
 Коэф - коэффициент мощности
 Iрасч - расчетная сила тока, А
 l - длина участка сети, м
 ΔU - потеря напряжения, %
 ρ - удельное сопротивление, Ом·м
 σ - способ прокладки

- Исходные обозначения
- Щит аварийного освещения
 - Щит рабочего освещения
 - Щит силового электрооборудования
 - Щит управления поставляется совместно с оборудованием
 - Тепловая завеса
 - Независимый распределитель

