



№№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ, М2
0.01	Фойе	51,00
0.02	Парадная лестница	42,28
0.03	Вестибюль	36,25
0.04	С/У	15,25
0.05	Уборные	45,51
0.06	Тех. помещение	42,51
0.07	Тех. помещение	42,08
0.08	Вестибюль	20,62
0.09	Тех. помещение	49,46
0.10	Тех. помещение	42,08
0.11	Фригидарий	121,34
0.12	Раздевалка	16,63
0.13	Тех. помещение	37,87
0.14	Тех. подполье	262,84
0.15	Раздевалка	16,86
0.16	Коридор	14,75
0.17	Сауна	4,02
0.18	Калдарий	25,00
0.19	Предбанник	8,32
0.20	Баня	18,50
0.21	Топочная	24,96
0.22	Лестница	19,99
0.23	Кладовая	9,36
0.24	Коридор	9,89
0.25	Кладовая	27,26
0.26	Винный погреб	43,88
0.27	Тех. помещение	41,34
0.28	Кухня	87,89
0.29	Домашний театр	337,09
0.30	Коридор	17,59
0.31	Гримуборная	32,89
0.32	Кладовая	38,50
0.33	Кладовая	11,74
0.34	Кладовая	40,02
0.35	Коридор	32,86
0.36	Кладовая	11,75
0.37	Постирочная	40,93
0.38	Гардероб	17,09
0.39	Коридор	23,87
0.40	Тех. помещение	46,49
0.41	Лифт	4,35
0.42	Кладовая	11,69
0.43	Кладовая	11,40
0.44	Э-щитовая	37,02
0.45	Э-щитовая	43,47
0.46	Коридор	13,38
0.47	Тех. помещение	37,88
0.48	Тех. помещение	37,87
0.49	Тех. помещение	32,18
0.50	Тех. подполье	44,69
0.51	Тех. помещение	37,88
		2 140,37 м2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- XX В - выключатель, устанавливается на расстоянии 300-400 мм от дверного проёма и оконных рам, на высоте 1,6м от чистого пола (XX - число клавиш).
- Датчик движения потолочного исполнения (Тетракон MDS)
- Датчик присутствия потолочного исполнения (Тетракон RDI)
- Контрольная интерактивная панель (ABB ComfortTouch)
- Контрольный интерактивный сенсор EIB (ABB Prion)
- Коммуникационная шина EIB освещения JuSty 2x2x0,8
- Коммуникационная шина EIB датчиков движения/присутствия JuSty 2x2x0,8
- Модуль бинарных входов EIB в монтажной коробке IP45, устанавливается за подшивным потолком (x - кол-во бинарных каналов)
- Привод штор

01/0310-АСУ

Московская обл., д. Папушево

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Соломатов			12.04.10	Жилой дом	Р	000 "Тепломастер"
Проверил		Малыгин			12.04.10			
						Привязка выключателей EIB к группам освещения (Цокольный этаж)		

Лист № 01  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.