



Примечания:

- Обратную засыпку производить грунтами категории Г-1 (Пески гравелистые, крупные и средней крупности, уд.вес $\gamma_{sp}=17 \text{ кН/м}^3$), со степенью уплотнения 0,98.
- До начала производства работ уточнить фактическое положение подземных коммуникаций.
- Отметки крышек колодцев уточняются при монтаже.
- В местах выхода канализационных и водопроводных труб выше границы сезонного промерзания (H=1.30 м) предусмотреть устройство теплоизоляции из пенополистирольных плит с пониженной гигроскопичностью (по усмотрению Заказчика) с коэффициентом теплопроводности не более 0,05 Вт/(м*0C).
- В случаях, когда разница между лотком входящей в колодец трубы и дном этого колодца больше 700 мм, необходима установка на входящую трубу перепадного устройства соответствующего диаметра.
- Отметки заглубления, находящиеся над колодцами, относятся только к той трубе, через которую проведено продольное сечение.