



Изм.	Кол. у.	Число	Индок.	Подп.	Дата
Тех. дир.	текст				
Нач. ц.п.	ОДК	текст			
Нач. от.	текст				
Рук. гр.	текст				
Инженер	текст				

- Условные обозначения**
- Элемент тр-да с кабелем вывода
 - Трубы в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
 - Стандартный стык
 - Заглушка изоляции
 - Шаровый кран с мет. заглушкой изоляции

Полиэтиленовые маты:
 для 2φ219-1000x45x45
 для 2φ159-1000x350x45
 для 2φ133-1000x325x45
 для 2φ108-1000x280x45
 для 2φ89-1000x260x45
 для 2φ76-1000x240x45
 для 2φ57-1000x225x45
 для 2φ45-1000x225x45
 для 2φ32-1000x225x45

Примечание
 Расчет трубопроводов на прочность и компенсацию тепловых удлинений выполнен по программе "Старт" (НПО "Трубопровод") на основании исходных данных монтажной схемы и обеспеч. соблюдение запасов прочности.

Заказчик:	текст	Стадия	Лист	Листов
Адрес объекта:	текст			
Контракт:	1800.22			
Монтажная схема				