Нагрузка оборудования
2000 кг, отм 7,440

Нагрузка оборудования
1500 кг, отм 7,440

Дверь
высота
2200

Нагрузка оборудования
1500 кг, отм 7,440

Просечка
не разборная

Нагрузка оборудования
2000 кг, отм 7,440

5600 кг

K1

Просечка
не разбор-
ная

Нагрузка оборудования
1000 кг, отм 7,440

Нагрузка оборудования
1000 кг, отм 7,440

Просечка
не разбор-
ная

Нагрузка оборудования
2000 кг, отм 7,440

3.920

ЭНЕРГОБЛОК
230.0m2

Нагрузка оборудования
3000 кг, отм 7,440

Монтажный
проем 4000(h)

Нагрузка оборудования
1000 кг, отм 7,440

Нагрузка оборудования
1000 кг, отм 7,440

Нагрузка оборудования
2000 кг, отм 7,440

Нагрузка оборудования
3000 кг, отм 7,440

11

Л 16

ЛФ 15

ЛФ 16

Л 17

219

Д

Г1

Г2

В1

Б1

А1

А

10*

11*

11/12*

12*

12/13

13

10

11

11/12

2400

6500

7

1880

3220

3840

2200

660

690

2560

3800

4500

1420

600

320

3750

530

3210

3250

2320

230

1040

210

1500

1000

K1 - микротурбины Ingersoll Rand 250, вес одного агрегата 5600 кг, кол-во 8 шт.

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подп.	Дата
ГИП		Корогодский			
Рук.проекта		Володенков			
Проектировщик		Самарин			

817/2006-ТМ

ООО "Столичный проект"
г. Москва улица Кожевническая вл. 18-20

Автономная тепло-электростанция.

Стадия	Лист	Листов

Задание на строительную часть

План на отм. 3.920.

ООО "Эркон-технолоджи"
г. Москва 2007 г.