



Arial_2,5

Поз. обозначение	Наименование	Тип	Кол.	Примечание
	Система измерительная (уровнемер)	"Струна"	1	НПО "Новинтех"
	Зонд измерительный для нефтепродуктов, OExialIBT5		8	НПО "Новинтех"
	Датчик межстенного пространства (тосол), OExialIBT5		4	НПО "Новинтех"
	Устр. заземления автоцистерн, 1ExilIBT6	УЗА-220В	1	НПП "СЕНСОР"
	Звуковой и световой оповещатель, IP67, 1ExslIT3	BC-3-2CF-	1	НПП "СЕНСОР"
	Звуковой и световой оповещатель, IP67, 1ExslIT3	BC-3-220В	1	НПП "СЕНСОР"

Прибор	Место установки	Габариты (ВхШхГ)
Уровнемер "Струна": - Шкаф системный - УВ - БУ - Прибор индикации	электрощитовая стол оператора	695x380x145 190x135x52
УЗА - БП - индикатор -	щит АТХ площадка АЦ	
Стойка управления и сигнализации	площадка АЦ	
Сирена технологическая	площадка АЦ	
Сирена тревожная	наруж. стена операторной, обращённая к ТРК,	
Кнопки аварийные	раб. место оператора, колонна под навесом	
Пульт оператора (панель управления сенсорная)	раб. место оператора	
Контроллер ТРК	электрощитовая	

12.05/2013 - АТХ					
Реконструкция АЗС № ... по адресу: Ленинградская область,					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Г И П					09.2014
Разработал	Ивченко				09.2014
Автоматизация технологии топливоснабжения				Стадия	Лист
Схема автоматизации структурная				Р	4
				Листов	