



Экспликация

№ п/п	Наименование	Площадь кв.м.
10	Кухня	16,80
11	Столовая	41,80
12	Крыльцо 1	17,90
13	Гостиная	88,90
14	Санузел 3	4,90
15	Гардеробная 2	9,55
16	Гардеробная 2	9,40
17	Крыльцо 2	38,05
18	Холл 2	16,35
19	Крыльцо 3	6,90
Итого:		250,55

- Примечание:**
1. Трубопроводы системы отопления выдвинуть из Rehau Rautitan stabil- универсальная металлополимерная труба, максимальная рабочая температура - 95°С.
 2. В местах присоединения радиатора и трассы отопления, предусмотреть лючки.
 3. Длина незакрепленных горизонтальных трубопроводов в местах поворотов и присоединения их к приборам, оборудованию, фланцевым соединениям не должна превышать 0,5 м.
 4. Для прохода труб через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделывать мягким несгораемым материалом

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

					ОВ		
					Московская обл., Красногорский р-н, пос. Европа		
Изм.	К-во	Лист	№ док	Подпись	Дата		
						Отопление	стадия
							лист
							листов
Проверил							
Разработал	Ходаковская						
						Отопление радиаторное . 1 этаж.	
						M 1:75	
						2014	