



- воздухопод в изоляции из минеральной ваты, толщиной 150мм, в кожухе из оцинкованной стали, толщиной 0.55 мм
- воздухопод дымоудаления с огнезащитным покрытием EI 60

Примечание:
 1. Трубопроводы, расположенный снаружи на кровле здания покрыть изоляцией K-Flex AL CLAD 13мм
 2. Воздухоподы системы ПВ2, расположенный снаружи на кровле здания покрыть изоляцией из минеральной ваты, толщиной 150мм, сверху покрыть кожухом из оцинкованной стали, толщиной 0.55 мм

						2015-03/02-П-08
						Центр городских единоросов, размещаемый в составе объекта "Жилой комплекс" состоящий из многоквартирных жилых домов средней этажности с остранеными и просторными нежилыми помещениями и подземными парковочными г.о. Химки Московской области, микрорайон Новогорск, в районе ул. Юрковская
Изм.	Кол. ф.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Страница
Разраб						Листов
Провер.						Р
ГАП						4
ГИП						000 "ПСК-Москва"
План расположения оборудования на отм. +2.610						Копиробал