



1. Внутримодовая проводка прокладывается в гофрированной трубе ПВХ Ø20 мм на расстоянии 200 мм от потолка.
2. Кабель ВВГнг-LS 5x6 прокладывается в гофрированной трубе ПВХ Ø40 мм на расстоянии 200 мм от потолка.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	назначение помещений	S площадь м²	категория электробезопасности	категория пожароопасности	освещенность лк	
					норма	факт.
1	комната отдыха	6,9	безопасно	опасно	150	154,6
2	тамбур	4,3	безопасно	опасно	50	121,9
3	комната отдыха	6,9	безопасно	опасно	150	154,6
4	гостиная	12,9	безопасно	опасно	150	240
5	кухня	7,7	безопасно	опасно	150	157,5
6	спальня	10,3	безопасно	опасно	150	154
7	спальня	10,3	безопасно	опасно	150	154
8	мансарда	36,8	безопасно	опасно	50	51

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
ГИП							Страница	Лист	
Разработал								Листов	
Н. контр.							Жилой дом сеть освещения		

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.