





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - щит силовой распределительный;
-  - линия питающей сети в гофр. трубе;
-  - кабель приходит с отметки ниже;

1. Прокладку питающей сети выполнить открытым способом по стене в трубе гофрированной.
2. Проходы через стены и перекрытия выполнить в стальной трубе. После прокладки кабелей электромонтажная организация заполняет проемы в трубах несгораемым легкопробиваемым составом.

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата				
Разраб.			Агашкова		10.14 г.	Система электроснабжения. Внутренние сети	Стадия	Лист	Листов
ГИП							п	34	
						План питающей сети. Кровля. Отм. +12.600, +15.500			
Н. контр.									