



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- - щит рабочего освещения;
 - ⊠ - щит аварийного освещения;
 - - щит силовой распределительный;
 - - линия питающей сети в гофр. трубе;
 - - - - линия питающей сети в лотке;
 - ↗ - кабель переходит на отметку выше;

Экспликация помещений подвала

№ помещ.	Наименование	Площ. м²	Примечание
1	Техническое помещение	521.24	
2	Гардероб	5.80	
3	Электрощитовая	5.80	
4	Водомерный узел, насосная	12.47	
5	С/У для персонала	5.66	
6	Лестничная клетка	21.10	
7	Тамбур	3.68	

1. Прокладку питающей сети выполнить открытым способом под потолком в лотке и в трубе гофрированной. Опуски к щитам выполнить скрыто сменяемо в трубе стальной.
2. Проходы через стены и перекрытия выполнить в стальной трубе. После прокладки кабелей электромонтажная организация заполняет проемы в трубах негорючим легкопробиваемым составом.

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Н1	Н7	Н13	Н5
Н2	Н8	Н14	Н12
Н3	Н9	Н15	
Н4	Н10	Н16	
Н5	Н11	Н17	
Н6	Н12	Н18	

Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Агошков			10.14 г.	Система электроснабжения. Внутренние сети		
ГИП						Стадия	Лист	Листов
						П	30	
План питающей сети. Отм. -2.600								
Н. контр.								