



Экспликация помещений	
№п/п	Наименование помещений
01-01	Лифтовой холл
01-02	Лестничная клетка ЛК1 с подл. воздуха
01-03	Лестничная клетка ЛК2 с подл. воздуха
01-04	Зона холла (shell&core)
01-05	Зона вестибюля (shell&core)
01-06	Зона гостиницы (shell&core)
01-08	Лестничная клетка ЛК3 с подл. воздуха
01-09	Зона кухни и ресторана (shell&core)
01-10	Лестничная клетка ЛК3 с подл. воздуха
01-11	Лестничная клетка ЛК4 с подл. воздуха
01-23	Коридорная СС
01-42	Лестничная клетка ЛК7 с подл. воздуха
01-43	Электрощитовая
01-44	Лестничная клетка ЛК8 с подл. воздуха
01-45	Вент. камера ресторана кухни и столовой
01-46	Лестничная клетка ЛК9 с подл. воздуха
01-47	Загрузка гостиницы
01-48	Пандус выход из гаража
01-49	Пандус выход в гараж
01-57	Электрощитовая
01-58	Коридорная СС
01-60	Лифтовой холл
01-64	Диспетчерская ИС
01-65	АТС
01-66	ГРЩ
01-67	Серверная СБ, СТЗ, ИС
01-68	ГРЩ
01-69	ГРЩ
01-70	ГРЩ
01-71	ТТ
01-73	ТТ
01-74	РТП
01-80	Электрощитовая
01-82	Коридор
01-84	ЦТУ СБ и СТЗ
01-87	Техническое помещение
01-88	Вход в Занятие А
01-89	Вход в Занятие Б
01-90	Открытый внутренний двор

- СОВ.1-1
- СОВ.1-2
- СОВ.1-3
- СОВ.1-4
- СОВ.1-5
- СОВ.1-6
- СОВ.1-7
- СОВ.1-8
- СОВ.1-9
- СОВ.1-10
- СОВ.1-11
- СОВ.1-12
- СОВ.1-13

- Примечания:
- Общие данные см. лист 1.
 - Структурную схему см. лист 2.
 - Установку оборудования выполнять в соответствии с действующими нормативными документами и СТП 131.00.2009, СТП 133.133.00.2012.
 - Стояку оповещения (19) расположить в помещении серверной (01-67) на 1 этаже.
 - Шлейфы выполнять кабелем КПСВВнг(A)-FRLS 1х2х1.5.
 - Мастер-станции селективной связи установить в помещении ЦТУ СБ и СТЗ на 1 этаже (ом. 01-84).
 - Распределительные шкафы выполнить согласно акустическому расчету.
 - Распределительные линии выполнить в стенах СС в трубах ПВХ.
 - Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
 - В конце линии оповещения установить в корпус громкоговорителя плату контроля линии.

- ОПВ.1-2
 ОП - условное обозначение потолочного громкоговорителя
 6 - порядковый номер усилителя в стояке
 1 - номер этажа
 2 - порядковый номер громкоговорителя
- ОКВ.1-3
 ОК - условное обозначение корпусного громкоговорителя
 6 - порядковый номер усилителя в стояке
 1 - номер этажа
 3 - порядковый номер громкоговорителя

- СОВ.1-2
 СО - условное обозначение кабеля системы оповещения
 6 - порядковый номер усилителя в стояке
 1 - номер этажа
 2 - номер участка кабеля
- СС-14
 СС - условное обозначение кабеля селективной связи
 2 - номер этажа
 14 - номер участка кабеля

- Условные обозначения:
- потолочный громкоговоритель (P=3Вт)
 - корпусный громкоговоритель (P=6Вт)
 - стояка СОУЭ
 - мастер-станция
 - шлейф системы оповещения КПСВВнг(A)-FRLS 1х2х1.5
 - шлейф системы селективной связи КПСВВнг(A)-FRLS 1х2х1.5

№	Формат	Лист	Имя	Дата	Статус	Лист	Листов
Разработчик							
Проверен							
Тип							
Исполнитель							
Утвердил							
Технический							

Система оповещения и управления эвакуацией

План расположения оборудования на 1-м этаже, отм. +0.00. М1-100

Копировать

Формат А0