Е
Д
Г1
Г
В
Б1
Б
А
1
2
3
4
5
6
7
7/1
8
9
10
11
12
13
14
14/1
15
15/1
16
17
17/1
18
19
20
21
84000
КЦ1 на 3 этаж см. лист 2,6
КЦ2 на 3 этаж см. лист 2,6
КЦ2 на 3 этаж см. лист 3,6
ГКЦ на цок. этаж см. лист 2,3
КД1.1 на цок. этаж см. лист 2,3
КД2.2 на цок. этаж см. лист 2,3
Примечания:

Номер по плану	Наименование	м2
Общественная зона		
1.1	Входной тамбур	9,5
1.2	Входной тамбур	8,9
1.3	Входной тамбур	7,5
1.4	Входной тамбур	3,2
1.5	Вестибюль	90,6
1.6	Коридор	86,4
1.7	Коридор	87,8
1.8	Вестибюль	11,0
1.9	Кладовая чистого белья	4,8
1.10	Помещение уборочного инвентаря	3,6
1.11	Комната хранения люминисцентных ламп	9,2
1.12	Кладовая грязного белья	2,6
1.13	Санузел	5,0
1.14	Электрощитовая ИТП	8,1
-	Лестница Л1	19,1
-	Лестница Л2	19,2
-	Лестница Л3	18,9
-	Лестница Л4	6,8
-	Лестница Л5	5,4
-	Лестница Л6	5,9
-	Лестница Л7	4,8
	ИТОГО:	415,3

Номер по плану	Наименование	Площадь, м2
Апартаменты		
1.1-2сп	Апартаменты для МНГ с 2-мя спальнями	63,0
1.2-2сп	Апартаменты для МНГ с 2-мя спальнями	58,7
1.3-1сп	Апартаменты для МНГ с 1-й спальней	40,4
1.4-2сп	Апартаменты для МНГ с 2-мя спальнями	61,4
1.5-1сп	Апартаменты для МНГ с 1-й спальней	45,7
1.6-1сп	Апартаменты для МНГ с 1-й спальней	45,7
	ИТОГО	314,9

Примечания:

1. Общие данные см. лист 1.
2. Структурную схему см. лист 2.
3. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и паспортами на оборудование.
4. ГКЦ (главный коммутационный центр) разместить в пом. 10 на цокольном этаже. КЦ1 и КЦ2 расположить на 3 этаже в секциях согласно планам.
5. Связь между коммутационными центрами см. 6049-СКС_ЛВС.
6. Активное оборудование учтено в разделе 6049-СКС_ЛВС.
7. Подключение контроллеров к коммутаторам выполнить кабелем UTP 6 cat LSZH. Шлейфы выполнить кабелями КСВЭВнг(А)-LS 10x0,5 (подключение считывателей "ST-PR070MF"), КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75 (подключение электромагнитных замков "AL-300 Premium"), КПСЭнг(А)-LS 1x2x0,5 (подключение магнитоконтактных извещателей "ISN-C50"), КПСЭнг(А)-LS 1x2x0,5 (подключение кнопок).
8. Рядом с каждым контроллером и модулем расширения установить блок питания UPS "PBC-60" (с двумя аккумуляторными батареями). Подключение выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS 3x1,5.
9. Расстановку оборудования выполнить согласно планам, с учетом архитектурных особенностей.
10. Распределительные линии выполнить в стояках СС в трубах ПВХ, кабель по помещениям проложить скрыто в гофоротрубах, в лотках (учтены в 6049-СКС_ЛВС), в миниплинтусах.
11. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nодок	Подпись	Дата

Разработал			
Проверил			
ГИП			
Н.контроль			

Система контроля и управления доступом

Стадия	Лист	Листов
Р		

План 1 этажа

Копировал

Формат А2Х4