



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование помещений	Класс чистоты помещений по СМР	Категория помещения по НАПБ Б.03.002-2007 и класс по ПУЭ	Площадь помещения, м ²
1	2	3	4	5
215	Гардероб	-	-	43,8
215 С	Санитарный блок	-	-	3
216	Коридор	-	-	190
217	Лапароподготовка	-	Д	12,6
218	Хранение ампул	-	В, П-II а	35,2
219	Растваривание ампул	-	Д	25,7
220	Мытье и стерилизация ампул	Д	Д	65,6
220-1	Переходной тамбур	-	-	2,9
220-2	Переходной тамбур	Д	-	2,9
220 А	Материальный шлюз	Д/нк	-	2,2
220 Б	Материальный шлюз	Д	-	0,8

1	2	3	4	5
221	Подготовка сырья	Д	Д	22,7
221А	Материальный шлюз	Д	-	0,6
221-1	Переходной тамбур	нк/Д	-	6,9
221 С	Санитарный блок	Д	Д	11,9
222	Приготовление растворов	С	Д	25,0
222-1	Переходной тамбур	Д	-	2,2
222-2	Переходной тамбур	С	-	12,6
222 А	Материальный шлюз	Д/С	-	0,8
222 С 1	Санитарный блок	С	-	14,0
222 С 2	Санитарный блок	С	-	7,0
223	Розлив и наполнение ампул	В	Д	14,3
223-1	Переходной тамбур	С	-	2,2

1	2	3	4	5
223-2	Переходной тамбур	В	-	2,7
223 С	Санитарный блок	В	-	2,6
223 А	Материальный шлюз	С/В	-	1,6
223 Б	Материальный шлюз	С	-	0,8
224	Санитарный блок	-	Д	12,0
225	Карантинное хранение до инспекции	-	Д	52,6
226	Инспекционная	-	Д	32,7
227	Этикетировка ампул	-	-	24,6
228	Упаковка	-	В, П-II а	90,8

1. На данном чертеже показаны элементы приточных и вытяжных (рециркуляционных) систем, расположенные до уровня низа потолочных панелей "чистых помещений" и подвешеного потолка остальных помещений.
2. Приточные и вытяжные устройства в пределах зоны "чистых помещений" подключены к системе П1Р1, входят в комплект поставки оборудования помещений и имеют фиксированную посадку. В связи с этим их привязки на чертеже условно не показаны.
3. Привязки воздухораспределителей в помещениях (кроме "чистых помещений") показаны ориентировочно и уточняются в зависимости от раскладки карт подвешеного потолка.
4. Конфигурация подводных воздухопроводов и диаметры подключений показаны на листе 5.

					-0В				
					АО «Лекхим-Харьков»				
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Содержание	Статус	Лист	Листов
						Реконструкция помещений 2-го этажа главного корпуса. Лаборатория химического анализа. Цех ИАС. Участок № 3	Р	2	
						План на отм. +4,800 между осями 3-9, П-И			