

План на отм. 0,000



- Примечания:
1. Строительные конструкции утепления стен здания условно не показаны.
  2. Привязки вытяжных катушек уточнить в зависимости от конкретной расстановки автомобилей.
  3. Во избежание повреждения катушек кузовами автомобилей при парковке предусмотреть колесоотбойные устройства.
  4. На данном чертеже существующие трубопроводы систем пожаротушения, ливневой канализации и др. условно не показаны.
  5. Обозначение и наименование марок вентиляционного оборудования приведены на л.7 в таблице "Спецификация установок систем" и в "Спецификации оборудования, изделий и материалов".
  6. В местах присоединения воздухопроводов к вентиляционному оборудованию размеры поперечных сечений воздухопроводов и их отметки уточнить по фактически поставленному оборудованию.

589-10/ АТП -0В				
Изм.	Кол.	Лист № док.	Подпись	Дата
Разработал				
Проверил				
Н. контроль				
Помещения хранения автомобилей в здании главного материального склада по адресу г. Харьков			Стация	Лист
Вентиляция План на отм. 0,000			Р	2
			Листов	

Согласовано:  
КМ, КЖ, Вед. инж.  
ЭМ, Вед. инж.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.