



- Условные обозначения.
- приточный воздух
  - вытяжной воздух
  - - - теплоизоляция "Манорекс" толщиной 5 и 10 мм
  - - - вентиляционная решетка
  - потолочный диффузор
  - гибкий неуправляемый воздух
  - потолочный диффузор

- Примечание.
1. Шумозащитить вентиляционные секции у приточных и вытяжных установок "Манорекс" толщиной 10мм.
  2. Перфорированные решетки А1 300x200 установить в короб в туалете на высоте не 200мм от пола.
  3. Для регулировки расхода воздуха установить дроссель-клапаны.
  4. Прибытки и отбитки воздуховодов упираются по месту при монтаже.
  5. В местах пересечения сети и перекрытий воздуховоды, обработанные зазоры заделывать огнорезистентным материалом соответствующий огнезащитной конструкции.
  6. Воздуховоды в шахтах, следующих систем Г4, Б5, Б8, Б23, Б24, Б4, П1, П2, Б4, П16, Б14, Б15, П9, П12, П12, П13, П20, Б21, Б7, Б19, Б13 покрыть огнезащитным материалом "Онекотек Вент" Е160.

М 1:100	
01079.11-ОВ	
г. Королев Московской области по проспекту Космонавтов д. 43 А Мультифункциональный автомобильный комплекс	
Изм. Кол.ч. Лист № док. Подпись Дата	Страница Лист Листов
Мин. отв. С.Ласос	ВД 2 14
Исл. Леуш	
Проектир Горюхи	
План на отметке -4.500 Вентиляция.	
ООО "Климатстрой"	