

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Ведомость чертежей основного комплекта марки ЭС		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Схема прокладки кабельных линий 10 кВ	
4	Расчетная схема	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
Серия А5-92	Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Расчет электрических параметров				
Наименование	Мощность, кВт	Напряжение, кВ	Сила тока, А	Коэффициент мощности
Кабельная линия от ТП до проектируемой ТП	660	10	45	0,85

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

1. Рабочие чертежи выполнены на основании технических условий для присоединения к электрическим сетям торгового комплекса по адресу \_\_\_\_\_, с северной стороны жилого дома №\_\_\_\_, выданных \_\_\_\_\_ и договора \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3. Рабочие чертежи выполнены в соответствии со следующими нормативными документами, действующими на территории РФ:

- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий";
- Правила устройства электроустановок. Издание 7;
- ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Барышев						Р	1	4
Директор									
						Общие данные (начало)			
Н. контроль									