



- 2
- 3 (11шт)
- 4 (6шт)
- 5 (5шт)
- 7
- 8

- 2
- 3 (11шт)
- 4 (6шт)
- 5 (5шт)
- 7
- 8

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
1		Щит распределительный навесной	4		2ЩО1...2ЩО4
		с монтажной панелью ЩРМ-3, IP54			
1а		Пункт распределительный навесной	1		ЩР
		ПР8501-1058-4УХЛ4, IP54			
2		Мачта спортивного освещения	4		
		высотой 40м с жестко фиксированной площадкой:			
		МГФ-40-СР (1400)-II-55-ц			
3		Прожектор ГО59-2000-05 "Форум"	44		GALAD
		-380В, IP65			
4		Прожектор ГО59-1000-03 "Форум"	24		GALAD
		-380В, IP65			
5		Прожектор ГО59-1000-05 "Форум"	20		GALAD
		-380В, IP65			
7		Лампа МГЛHQ1-TS 2000/D/S, -380В,	44		OSRAM
		цоколь -кабель			
8		Лампа МГЛHQ1-TS 1000/D/S, -220В,	44		OSRAM
		цоколь -кабель			
9	ГОСТ 2590-88	Сталь круглая, диаметром 20 мм	28		м
10	ГОСТ 19903-90	Сталь полосовая 40x4	48		м
		ТУ16.К71-322-2002			
		Кабель силовой ВВГнг-LS -0,66			
		сечением:			
		5x6	200		м
		5x16	200		м

67-ПР/10-18-ИОС(ЭСЗ)-III ЭТАП					
Реконструкция ОГУ "Центральный стадион им. В. И. Ленина" (2-я очередь) г. Орел, ул.Тургенева, д.55					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Запасное поле №2				Стадия	Лист
				П	3
Электрическое освещение. План				Листов	
Нач. отд					
Вед. инж					
Н.контр					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.