Схема В1

ф250
L=563,14м³/ч

канал из кирпича
140х140 L=114,3,0м³/ч

ф180
L=314,35м³/ч

канал из кирпича
140х100 L=38,7м³/ч

канал из кирпича
140х100 L=25,0м³/ч

канал из кирпича
140х100 L=75,0м³/ч

канал из кирпича
140х100 L=75,0м³/ч

9.000

Р200х150
L=75,0м³/ч

ф300
L=877,49м³/ч

ф300
L=1129.15м³/ч

ф350
L=1503.84м³/ч

ф250
L=802,49м³/ч

Р200х150
L=75,0м³/ч

ф400
L=2306.32м³/ч

канал из кирпича
140х100 L=75,0м³/ч

9.000

Р200х150
L=75,0м³/ч

9.000

а

Р200х150
L=75,0м³/ч

6.300

Р200х150
L=75,0м³/ч

9.300

Р200х150
L=75,0м³/ч

ф170
L=374,69м³/ч

Р200х150
L=75,0м³/ч

6.300

Р200х150
L=75,0м³/ч

Канал из кирпича
140х270 L=368.4м³ч

Р100х100
L=38,7м³/ч

ф140
L=200,0м³/ч

Р200х200
L=114,30м³/ч

Р200х150
L=75,0м³/ч

6.300

канал из кирпича
140х100 L=44,72м³ч

Воздуховод стальной
140х100 L=44,72м³ч

-0.350

Воздуховод стальной
140х270 L=368.4м³ч

Р100х100
L=25,0м³/ч

Р150х150
L=56,0м³/ч

3.000

канал из кирпича
140х270 L=267,3м³/ч

Р200х150
L=211,3м³/ч

Р200х150
L=75,0м³/ч

9.000

Р200х150
L=75,0м³/ч

Р200х150
L=75,0м³/ч

6.300

Р300х200
L=214,1м³/ч

канал из кирпича
140х270 L=235,21м³/ч

-0.350

Р100х100
L=21,1м³/ч

-0.350

Р100х150
L=44,72м³/ч

канал из кирпича
140х100 L=75,0м³/ч

3.000

Р100х100
L=43,2м³/ч

Воздуховод стальной
140х100 L=31м³ч

Р200х150
L=122,6м³/ч

канал из кирпича
140х100 L=50,0м³/ч

Р200х150
L=75,0м³/ч

Канал из кирпича
140х140 L=193.6м³ч

Р200х150
L=150,4м³/ч

Воздуховод стальной
140х100 L=31м³ч

Р100х100
L=31,0м³/ч

-0.350

Р100х100
L=25,0м³/ч

Р100х100
L=25,0м³/ч

-0.350

канал из кирпича
140х100 L=31,0м³/ч

Воздуховод стальной
140х100 L=50м³ч

стадия	лист	листов
Р	17	

Схема В1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.