



Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения	Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения	Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
101	Санузел для малогабаритной гр.	7,5	113	Кабинет начальника хозяйдела	9,9	125	Вестибюль	21,9			
102	Кладов. убоп. инвентаря	8,7	114	Комната выезда врачей на дом	10,6	126	Гардероб	15,6			
103	Кабинет приема малогабаритной гр.	15,5	115	Коридор	16,4	127	Бассейн	50,4			
104	Тандыр	2,8	116	Проем нестерильного материала	6,7	128	Раздевалка для бассейна	11,7			
105	Кабинет кушетный	9,2	117	Моечная	7,9	129	Кабинет массажа	15,2			
106	Санузел	1,4	118	Стерилизационная	13,7	130	Холл для отдыха	13,9			
107	Тандыр	5	119	Помещение хранения и выдачи стерильного материала	6,5	131	Прочная	11,7			
108	Фильмр	14,6	120	Докрачный проем	12	132	Кабинет гл. врача	18,6			
109	Бокс	8,7	121	Технологическая лестница	11,4	133	Коридор	71,7			
110	Тандыр бокса	3,4	122	Комната охраны	15,7	134	Лестничная клетка	14,6			
111	Санузел бокса	1,5	123	Резисторатура со справочным	36,3	135	Лестничная клетка	14,6			
112	Санузел для посетителей	3	124	Тандыр	4	136	Нявдес для колясок	63,8			

Примечание:

1. Воздуховоды систем вентиляции условно омешены от стен;
2. заделку зазоров и отверстий в местах пересечения воздуховодов перекрытиями следует предпринимать из негорючих материалов, обеспечивая нормативный предел огнестойкости;
3. изоляция воздуховодов производится мамами теплоизоляционными в мягких обкладках б=70мм(ОСТ171880-94,ч), в качестве покрытия используется руплонный стеклотекстиль(СТ ТУ 6-11-145-80);
4. вертикальные транзитные воздуховоды покрыты огнезащитным составом "ОЗС-МВ" (ТУ 5715-008-17291211-02) толщиной 10 мм;
5. размер необозначенных гудих воздуховодов принять по присоединительному размеру диффузора;
6. прокладка воздуховодов на этажах в коридорах- скрыая, в подвесных потолках.

135/08 (ПСД) - 0В			
ГУ "ТТО КРУС ДЭМ"			
Изм.	Кат. ук.	Лист	№ дж.
Гладк. инж.	Кравчюк	Подп.	Дата
Капитальный ремонт детской поликлиники №29 по адресу: г. Москва ул. Амурская, в. 62А			
Разработ.	Слепачов	Сметчик	РП
Проектир.	Подоб	Сметчик	9
Начитр.	Слепачов	Сметчик	
Вентиляция Личн. первого этажа			000 "СК СТРОЙДЕТАЛЬ"