

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, поставщик	Ед. измер.	Кол-во	Масса ед.	Примечание
1	Центральная станция с сенсорным пультом управления и блоком питания	СФ-8500		Сфера безопасности	шт.	1		
2	Контроллер дополнительной линии	СФ-КП1500		Сфера безопасности	шт.	2		
3	Индикаторная панель	СФ-ПИ1032		Сфера безопасности	шт.	10		
4	Модуль адресного шлейфа	СФ-МАШ-4		Сфера безопасности	шт.	10		
5	Источник бесперебойного питания	РИП24 исп.1		Болиг	шт.	1		
6	Аккумулятор 12В, 12А/ч	СР 1270		Басмюн	шт.	14		
7	Извещатель пожарный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания	22051Е1-63IV		Сфера безопасности	шт.	150		
8	Извещатель пожарный явовой адресно-аналоговый	22051Е-63IV		Сфера безопасности	шт.	1335		
9	База для установки пожарного явовой извещателя	В501АР		Сфера безопасности	шт.	1485		
10	Извещатель пожарный ручной адресный с монтажной коробкой для навесного монтажа	ИПР 535-19 ID63 (МСР5А-РР01ГГ ID63)		Сфера безопасности	шт.	18		
11	Коробка монтажная для извещателя пожарного ручного	SR1T		Сфера безопасности	шт.	18		
12	Защитная крышка для извещателя пожарного ручного	PS200		Сфера безопасности	шт.	18		
13	Оповещатель адресный светозвуковой	WSS-PP-N-AP ID63		Сфера безопасности	шт.	98		
14	База для установки оповещателя светозвукового	В501АР-IV		Сфера безопасности	шт.	98		
15	Модуль управления с корпусом для монтажа	M201E-240		Сфера безопасности	шт.	24		
16	Коробка распаячная IP54	100x100x50		ТУСО	шт.	200		
17	Кабель для двужировойной линии связи	КПСЭСне-FRNF 1x2x1.0		Спецкабель	м.	13150		
18	Кабель информационный	КВПЭФна(А)-HF-5е 4x2x0,52		Спецкабель	м.	100		
19	Кабель для электростановок	ВВГна(А)-FRLS 3x1,5		Спецкабель	м.	3000		

Изм.		Кол.уч.	Лист	№	год	Подпись	Дата
ТИП		Петрик					
Проверил		Чирко					
Разработал		Струков					
Н.контроль							

35707-15-ПС.СО

Электродело "Планерное",
г. Москва, ул. Планерная, д.9, ОРК

Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре. Автоматика ДУ.

Спецификация оборудования и материалов

Страница	Лист	Листов
РД	1	3

АО "Партнер Бизнес
Групп"