



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кз	Примечание
1		Розетка с третьим заземл. контактом ~220В, 16А для наружной установки "Valena"	39		
2		Рамка Legrand Valena одностепенная	39		
3		Шкаф металлический дистрибуируемого исполнения 540x310x120	1		

1. Силовые кабели скрытно под подвесным потолком в армированных трубах диаметром 20мм, спуски к розеткам и регуляторам скорости выполнить открыто в кабель-канале.
2. Опуски силовых кабелей к напольным розеточным блокам выполнять в пластиковой трубе.
3. Монтаж электропроводок выполнять в соответствии с требованиями п.2.1.31 ПУЭ-98 по расцветке жил кабелей и проводов.
4. Шкаф распределительный установить на высоте 1200 мм
5. Подъем кабелей из шкафа распределительного осуществить в пластиковом коробе

Согласовано
 Инв. № подл.
 Подп. и дата
 Взам. инв. №

Нежилые помещения по адресу: Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул. Советская, д.26					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Силовое электрооборудование и внутренне электроосвещение				Р	8
Силовое Электрооборудование					11