

Таблица расчета системы отопления (55-45°C)									
№ п/п	Наименование помещения	Тепло- потери, Вт	Обогрев пола, м²	Отопление, Вт (55/45°C)				Мощность, Вт	Итого, Вт
				Пол, Вт	Приборы (тип)				
	Подвал								
1	Помещение №56	944,13	5,00	425,00	магистралы, транзит			600,00	1025,00
2	Помещение №57	739,64	10,00	850,00	нет приборов отопления			0,00	850,00
3	Помещение №65	11,95	0,00	0,00	неотапливаемое			0,00	0,00
4	Помещение №64	24,39	0,00	0,00	транзит			200,00	200,00
5	Помещение №63	695,24	0,00	0,00	KERMI 22 600x900 - 1 шт.			702,00	702,00
6	Помещение №58	559,17	0,00	0,00	KERMI 22 600x800 - 1 шт.			624,00	624,00
7	Помещение №62	695,24	0,00	0,00	KERMI 22 600x900 - 1 шт.			702,00	702,00
8	Помещение №61	2112,31	33,50	2847,50	нет приборов отопления			0,00	2847,50
9	Помещение №59	156,71	12,00	1020,00	нет приборов отопления			0,00	1020,00
10	Помещение №60	276,59	0,00	0,00	неотапливаемое			0,00	0,00
		6215,37	60,50	5142,50				2828,00	7970,50
	1 Этаж								
1	Помещение №39	811,00	0,00	0,00	KERMI 22 500x600 - 2 шт., транзит			1012,00	1012,00
2	Помещение №9	543,00	0,00	0,00	KERMI 11 500x1400 - 1 шт.			563,00	563,00
3	Помещение №8	335,00	7,00	595,00	транзит			400,00	995,00
4	Помещение №1	2289,00	41,50	3527,50	WSK 180 110x180x1750 - 3 шт.			741,00	4268,50
5	Помещение №5	367,00	0,00	0,00	KERMI 22 900x400 - 1 шт., транзит			600,00	600,00
6	Помещение №7	638,00	17,00	1445,00	нет приборов отопления			0,00	1445,00
7	Помещение №6	904,00	10,00	850,00	KERMI 11 500x600 - 1 шт.			241,00	1091,00
8	Помещение №4	80,00	1,00	85,00	полотенцесушитель			200,00	285,00
		5967,00	76,50	6502,50				3757,00	10259,50
	2 Этаж								
1	Помещение №23	1734,00	0,00	0,00	WSK 320 90x320x1750 - 1 шт. KERMI 22 500x1000 - 2 шт.			1755,00	1755,00
2	Помещение №27	155,33	11,00	935,00	нет приборов отопления			0,00	935,00
3	Помещение №24	1557,00	0,00	0,00	WSK 320 90x320x1750 - 1 шт. KERMI 22 500x900 - 2 шт.			1621,00	1621,00
4	Помещение №22	1011,00	0,00	0,00	WSK 320 90x320x1750 - 1 шт. KERMI 22 500x900 - 1 шт.			1012,00	1012,00
5	Помещение №13	337,00	0,00	0,00	KERMI 22 500x500 - 1 шт.			338,00	338,00
6	Помещение №12	721,00	6,00	510,00	полотенцесушитель			400,00	910,00
7	Помещение №3	337,00	5,00	425,00	полотенцесушитель			400,00	825,00
8	Помещение №25	1644,00	0,00	0,00	WSK 320 90x320x1750 - 1 шт. KERMI 22 500x900 - 2 шт.			1621,00	1621,00
		7496,33	22,00	1870,00				7147,00	9017,00
	3 Этаж								
1	Корридор	1106,72	0,00	0,00	KERMI 22 500x900 - 2 шт.			1218,00	1218,00
		1106,72	0,00	0,00				1218,00	1218,00
		20785,42	159,00	13515,00				14950,00	28465,00
	Баня								
1	Помещение №49	647,00	0,00	0,00	KERMI 22 500x900 - 1 шт.			609,00	609,00
2	Помещение №48	467,00	3,00	255,00	полотенцесушитель			400,00	655,00
3	Помещение №50	2112,00	20,00	1700,00	KERMI 22 500x500 - 2 шт.			676,00	2376,00
4	Помещение №46	501,00	3,00	255,00	нет приборов отопления			0,00	255,00
5	Помещение №47	623,01	0,00	0,00	неотапливаемое			0,00	0,00
		4350,01	26,00	2210,00				1685,00	3895,00
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							С	11	
Проверил									
						Таблица расчета системы отопления. Ведомость приборов отопления			