

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования Обозначение документа	Код оборудования, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы оборудов, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Радиатор Royal	Evolution 500			секций	226		
2	Регулирующий вентиль	Avdo15			шт	29		
3	Воздухоотводчик автоматический				шт	4		
4	Тройник (хром) ВxВxВ	15x15x15			шт	29		
5	Кран шаровый	Ду15			шт	65		
6	Воздухоотводчик автоматический	Eagle 15/10			шт	7/30		
7	Тройник полипропиленовой PPRS MeerPlast	25x20x25			шт	60		уточнить по месту
8	Муфта полипропиленовой PPRS MeerPlast	Муфта 25x20			шт	60		уточнить по месту
9	Труба полипропиленовой PPRS MeerPlast	ГОСТ Р 52134-2003 -20			м	75		уточнить по месту
10	Труба полипропиленовой PPRS MeerPlast	ГОСТ Р 52134-2003 -25			м	150		уточнить по месту
11	Муфта PPRS MeerPlast	ГОСТ Р 52134-2003 20			шт.	25		уточнить по месту
12	Муфта PPRS MeerPlast	ГОСТ Р 52134-2003 25			шт.	20		уточнить по месту
13	Муфта PPRS MeerPlast комбинированная	ГОСТ Р 52134-2003 20PPRSxДу15(мет.)			шт.	60		уточнить по месту
14	Муфта PPRS MeerPlast комбинированная	ГОСТ Р 52134-2003 25PPRSxДу20(мет.)			шт.	4		уточнить по месту
15	Угол PPRS MeerPlast	ГОСТ Р 52134-2003 20 (90)			шт.	20		уточнить по месту
16	Угол PPRS MeerPlast	ГОСТ Р 52134-2003 25 (90)			шт.	14		уточнить по месту
17	Зонт вентиляционный с воздухопроводом оцинкованный d-0.5 мм	Ø125 мм			шт./м.	1/9		
18	Воздуховод оцинкованный d-0.5 мм	Ø80 мм			м.	2		
19	Тройник	Ø125xØ80xØ80			шт.	1		
20	Отвод	Ø125 мм			шт.	1		
21	Отвод	Ø80 мм			шт.	1		
22	Диффузор	Ø80 мм			шт.	2		

Согласовано

Ив. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

						010514-ОВ.С				
Изм.	Лист	№ док	Подп.	Дата						
ГИП					Отопление и вентиляция			Стадия	Лист	Листов
Выполнил								Р	1	1
Н. контр.					Спецификация оборудования и материала					