

Источников охранных зон питьевого водоснабжения проектом не предусматривается .
Объект жилой дом на 52 квартиры, с нежилыми помещениями по адресу ул.Космонавтов 35 г.Ноябрьск не является объектом производственного назначения и расходы воды на производственные нужды не предусматриваются. Установка повышительных насосов для повышения давления напора воды проектом не предусматривается, т.к. расчетные и рабочие параметры сети холодного водоснабжения В 1 и горячего водоснабжения ГВС Т3/Т4 обеспечат подачу воды в необходимом ,согласно расчетам приведенных в таблице, объеме.

Качество воды хозяйственно-бытового водопровода В1 и системы горячего водоснабжения ГВС Т3/Т4 отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения . Контроль качества»МУ 2.1.4.682-97 и СанПиН 2.1.4.1074-01. Для обеспечения установленных показателей качества воды для потребителя , на общих узлах учета расхода В1, Т3/Т4 установлены фильтры очистки воды от загрязнения и ржавчины IS16F, также на каждом индивидуальном (по квартирном) узле учета установлены фильтры ФММ-15 на трубопроводах системы В1 и Т3 для очистки воды от загрязнений.

Мероприятия по резервированию воды а так же установке системы автоматизации водоснабжения проектом не предусматривается, согласно техническому заданию.

Для экономии и рационального использования воды установлены общие и индивидуальные счетчики учета расхода воды, подобрано оптимальное оборудование системы водоснабжения (фильтры, запорное оборудование, диаметры трубопроводов, сан.тех приборы с порционным спуском воды, бытовые смесители и т.д.).

Системы обратного водоснабжения проектом не предусматривается согласно техническому заданию.

Согласно п.17. Положении "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного Постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008 а также СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация здания :

Сумма расходов холодной и горячей воды равна расходу водоотведения ;

Qгор=123,2 м³/сут

Qхол=143,5 м³/сут

Qх.ф.к.= 266,7 м³/сут

Суточный расход (холодной и горячей) воды для жилого дома с нежилыми помещениями , по ул.Космонавтиков №35 г.Ноябрьск, составляет 266,7м³/сут

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата

Лист

1.4