


Схема теплового узла №4



Расчетные расходы теплоносителя

Номер теплового узла	Периоды года (расчетные температуры теплоносителя)	Расход теплоты, Вт (ккал/ч)				Расход теплоносителя м ³ /ч
		на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	общий	
Тепловой узел №1	зимний 150-70	575 165 (494 555)		512 150 (440 370)	1 087 315 (934 925)	14.3
	летний 70-40			512 150 (440 370)	512 150 (440 370)	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.