



Условные обозначения

- Сетевая контрольная панель Мираж-СКПОВ-03
- Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
- Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
- Извещатель пожарный пламени ИПЗ30-3-3 (Спектрон-201)
- Резистор оконечный ОМЛТ-0,125-5,6 5,6кОм
- Линия пожарной сигнализации, кабель КСРВнг(А)-FRLS 2x0,5
- Линия интерфейса RS-485 КСРВнг(А)-FRLS 2x2x0,64

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взаи. инв.
--------------	----------------	------------

Изм.	Кол.уч.	Лист N док.	Подпись	Дата				
ГИП					Пожарная сигнализация. Литеры 1, 2	Стадия	Лист	Листов
Разработал						Р	7	15
Н. контроль					Расположение приборов и оборудования			