



- Гидроблокирующий вентиль
- Клапан переключной
- Манометр показывающий
- Термометр показывающий
- Датчик температуры
- Насос циркуляционный
- Воздуховодчик
- Фильтр сетчатый
- Шаровый кран
- Предохранительный клапан
- Обратный клапан
- Переход трубопровода с одного диаметра на другой
- Вентиль 3-ходовой
- Разъемное соединение

ОБВЯЗКУ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПОЛНИТЬ МЕДНОЯ ТРУБОЙ
 СЛИВЫ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОМ С РАЗЪЕМНЫМИ ФИТИНГАМИ И ВЫВЕСТИ В ТРАП
 СЛИВЫ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ КЛАПАНАМ ВЫПОЛНИТЬ С РАЗРЫВОМ СТРУИ
 ОБВЯЗКУ ПО ГВС ВЫПОЛНИТЬ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЯ ТРУБОИ С РАЗЪЕМНЫМИ ФИТИНГАМИ
 В МЕСТАХ ВХОДА И ВЫХОДА МЕДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ УСТАНОВИТЬ УСТРОЙСТВА ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
 В ВЕРХНИХ ТОЧКАХ УСТАНОВИТЬ ВОЗДУХООТВЕДЧИКИ

Комплектная		1393-ТМ	
Заказчик: Егорьев Валерий Геннадьевич			
М.О. Солнечногорский р-н, дер. Жилино (СНТ Лудия) дом №			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док
Директор			
ГИП			
Выполнил	Шелевников		
Тепломеханическая схема комплектной		Стация	Лист
		РП	10
			32