



- Фильтр сетчатый
- Шаровый кран
- Предохранительный клапан
- Обратный клапан
- Переход трубопровода с одного диаметра на другой
- Вентиль 3-хходовой
- Воздухоотводчик
- Гидроинсulating вентиль
- Клапан переключной
- Манометр показывающий
- Термометр показывающий
- Датчик температуры
- Насос циркуляционный
- Воздухоотводчик

ОБВЯЗКУ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПОЛНИТЬ СТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ
 СЛИВЫ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОМ С РАЗЪЕМНЫМИ ФИТИНГАМИ И ВЫВЕСТИ В ТРАП
 СЛИВЫ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ КЛАПАНАМ ВЫПОЛНИТЬ С РАЗРЫВОМ СТРУИ
 ОБВЯЗКУ ПО ГВС ВЫПОЛНИТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТРУБОЙ С РАЗЪЕМНЫМИ ФИТИНГАМИ
 ТРУБОПРОВОДЫ ПРОГРУНТОВАТЬ И ПРКРАСИТЬ ПОДАВЦЮ В КРАСНЫЙ, ОБРАТНЮ В СИНИИ ЦВЕТ
 В ВЕРХНИХ ТОЧКАХ УСТАНОВИТЬ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

Комельная		1209-ТМ		Газовая обфюкгольбая комельная с резервными электрическим котлом		Стария	Лист	Листов
Заказчик 000 "Горнитстройбизнес"		М.О. Оуничобский р-н, кп Эвенгарево дом 133		Тепломеханическая схема комельной		7	10	30
Изм	Колуч	Лист	док	Подпись	Дата			
Директор								
МП								
Выполнил	Шелковников							