



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Сухотруб (ВЗ) из стальных водогазопроводных труб проложить по периметру помещения сауны (под потолком). Предусмотреть отверстия диаметром 3 мм и шагом 150 мм. С целью обеспечения эффективности орошения струи воды должны быть направлены под углом 20-30 градусов к потолку и стенам. Вода на орошение подается открытием вентилей, расположенного на входе в помещение сауны, в спец. ящике.

Схема систем В1, Т3 и Т4