отм. 0.000

отм. -5.250

отм. -8.750

ШС01
(шкаф системы оповещения)

Помещение диспетчерской, поста охраны, ШПУ СПЗ

1 Магистральную сеть, между коробками, выполнить кабелем КПКВнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 мм², абонентскую сеть, от кабельных коробок до громкоговорителей – кабелем КПКВнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 мм².

2 Номера кабелей соответствуют журналу кабельных соединений

3 Подключение к оборудованию выполнить согласно инструкций завода-изготовителя.

						Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой. Очередь 1б по адресу: г.Москва	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		----			#####	Корпус К-29а. Система оповещения о пожаре	Стадия: Р; Лист: 3; Листов: -
Проверил		########			#####		
Н.контроль		######			#####	Схема соединения линий оповещения	
ГИП		#########			#####		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N дос.

Формат А1