

Экспликация помещений первого этажа на отм. 0.000			
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
0101	Офис	95.00	
0101.1	Санузел	6.10	
0101.2	Кладовая уборочного инвентаря	3.60	
0101.3	Кладовая уборочного инвентаря	1.11	
0101.4	Санузел	1.82	
0102	Лестничная клетка	19.13	
0103	Офис	94.33	
0103.1	Санузел	4.77	
0103.2	Кладовая уборочного инвентаря	1.82	
0104	Электрощитовая жилая	9.38	В4
0105	Мусорокамера	7.90	В3
0106	Холл грузового лифта	11.30	
0107	Лифтовой холл	31.47	
0108	Вестибиль-тамбур	65.31	
0109	Тамбур	8.74	
0110	Офис	371.73	
0110.1	Санузел	4.56	
0110.2	Кладовая уборочного инвентаря	2.63	
0111	Офис	98.19	
0111.1	Санузел	2.31	
0111.2	Кладовая уборочного инвентаря	7.25	
0112	Офис	111.42	
0112.1	Санузел	7.46	
0112.2	Кладовая уборочного инвентаря	2.31	
0113	Офис	272.59	
0113.1	Санузел	4.60	
0113.2	Санузел	2.66	
0113.3	Кладовая уборочного инвентаря	2.99	
0114	Вестибиль	54.83	
0116	Лифтовой холл	22.95	
0117	Лестничная клетка	18.81	
0118	Лифтовой холл	14.95	
0119	Лестничная клетка	15.36	
0120	Холл грузового лифта	20.82	
0121	Мусорокамера	16.87	В3
0122	Рампа	63.92	В3
0123	Электрощитовая арендных помещений	7.27	В4
0124	Холл грузового лифта	18.29	
0125	Мусорокамера	14.59	В3
0126	Лифтовой холл	31.30	
0127	Лестничная клетка	14.43	
0128	АТС (помещение двенадцатичисловой телефонной станции)	17.03	
0129	Офис	84.48	
0129.1	Санузел	4.61	
0129.2	Кладовая уборочного инвентаря	2.72	

Экспликация помещений первого этажа на отм. 0.000			
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
0130	Тамбур	7.83	
0131	Вестибиль	88.78	
0132	Электрощитовая жилая	18.27	В4
0133	Лифтовой холл	39.40	
0134	Лестничная клетка	15.38	
0135	Офис	84.48	
0135.1	Санузел	4.61	
0135.2	Кладовая уборочного инвентаря	2.72	
0136	Электрощитовая арендных помещений	6.31	В4
0137	Холл грузового лифта	18.26	
0138	Мусорокамера	14.59	В3
0139	Рампа	63.77	В3
0140	Мусорокамера	16.87	
0141	Холл грузового лифта	22.41	
0143	Лестничная клетка	21.74	
0144	Лифтовой холл	535.00	
0144.1	Тамбур	6.99	
0144.2	Кладовая уборочного инвентаря	3.31	
0144.3	Санузел	4.00	
0144.4	Санузел	4.73	
0144.5	Зазрыка	33.57	
0145	Лифтовой холл	22.34	
0146	Вестибиль	54.80	
0147	Тамбур	9.21	
0148	Лестничная клетка	15.46	
0149	Лифтовой холл	15.34	
0150	Вестибиль-тамбур	111.81	
0151	Тамбур	8.65	
0152	Зона ожидания	35.88	
0153	Тамбур	7.08	
0154	Лифтовой холл	32.42	
0157	Комната отдыха консьержа	10.15	
0158	Холл грузового лифта	27.14	
0159	Мусорокамера	16.12	В3
0160	Электрощитовая жилая	10.49	В4
0161	Кафе	91.77	
0161.1	Санузел	1.82	
0161.2	Санузел гостевой	6.56	
0161.3	Кладовая уборочного инвентаря	1.48	
0161.4	Зазрыка	28.11	
0161.5	Тамбур	6.62	
0163	Лестничная клетка	18.90	
0164	Тамбур	9.23	

Спецификация

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ТУ 4371-005-31945214-2014	Оповещатель пожарный речевой		
		АСР-06.12Р, 6 Вт, 100 В	31	
2	ТУ ФКЭС 43142.131	Коробка коммутационная огнестойкая		
		МЕТА 7403-4	26	
	ТУ 2247-023-47022248-2009	Труба гибкая армированная		
		диаметром 20 мм	196	
		Держатель с хомутиком, Ø16 – 32 мм	588	

- 1 Места установки громкоговорителей и коммутационных коробок уточнить по месту при выполнении монтажных работ.
- 2 Световые указатели "Выход" учтены в комплекте чертежей -30.
- 3 Магистральную сеть, между коробками, выполнить кабелем КПКВнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5 мм², абонентскую сеть, от кабельных коробок до громкоговорителей - кабелем КПКВнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0 мм².
- 4 Кабели прокладывать по металлическим лоткам, предусмотренным проектом -ССВ, и открыто в гибкой армированной трубе диаметром 20 мм.
- 5 Громкоговорители установить на высоте не менее 2,3 м от уровня пола.
- 6 Установка и монтаж оборудования выполняется в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
- 7 При параллельной прокладке расстояние от кабелей связи до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
- 8 Номера кабелей соответствуют журналу кабельных соединений.
- 9 Прокладка кабелей и размещение оборудования в помещениях аренды показана условно и может быть скорректирована после проведения окончательной планировки помещений.

-----					
Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой. Очередь 18 по адресу: г.Москва					
Корпус К-29а. Система оповещения о пожаре				Стация	Лист
				Р	12
План АПС на отм.0,000				Листов	
				-	

Инф. М. Док.	Подпись и дата	Взам. инф. Н	Создано

