



Условные обозначения:

- Щит распределительный;
- Розетка штепсельная 2-х полюсная с з/к, со шторками для скрытой установки, 250В, 16А; (2 - кол-во розеток);
- Розетка штепсельная 2-х полюсная с з/к, со шторками, с крышкой для скрытой установки, 250В, 16А, IP44;
- Трехпроводная линия штепсельной сети;
- Поток групповых линий;
- Вывод кабеля для подключения электрооборудования;
- Регулятор теплого пола;

N2-1 - номер линии
- тип питающей линии (электроосвещение - 1, силовое электрооборудование - 2)

Примечание:

- Розетки в помещениях с/у, ванной устанавливаются с защитными крышками (IP44);
- Все привязки и отметки см. дизайн-проект и уточнить по месту;
- Штепсельная сеть выполняется кабелем NYMнг(A)-LS, прокладываемым скрыто за подвесным потолком и, частично, в каналах плит и в слое штукатурки в гофрированных негорючих ПВХ трубах (НПБ 246-97);
- Розетки устанавливаются на высоте 300 мм от у.ч.п. (исключ. см. план);
- Расстановку кухонного оборудования уточнить по месту и согласовать с поставщиком кухон. оборуд.;
- Розетки в ванной установить в 3 зоне на расстоянии не менее 600мм от края ванны (раковины);
- Розетки в кухнях нельзя устанавливать над и под мойками;
- Все розетки на 16А, с защитным контактом, имеющие защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке, ПУЭ 7.1.49;
- Монтаж эл. сети на лоджии выполнить кабелем NYMнг(A)-LS в коробе из самозатухающего ПВХ (НПБ 246-97); на лоджии полы и стены нетокопроводящие;
- Прокладку групповых сетей в зоне теплых полов выполнять с учетом расположения нагревательного кабеля;
- Высота установки щита - 1,8м до верха;
- Данный лист см. совместно с чертежами эл. схемы щита ЩК (лист 3, 4 ЭОМ);
- Прокладка проводки осуществляется с учетом других коммуникаций;
- Регуляторы теплого пола устанавливаются на высоте 700 мм от у.ч.п.;

NYMнг(A)-LS-1x4 П20 к коробке уравнивания потенциалов (КУП) от шины РЕ щита ЩК (установку коробки КУП уточнить по месту) монтаж в соотв. с ПУЭ п.1.7.144

ПуВнг(A)-LS 3(1x10) от УЭРМ

от ЩК

N2-1; N2-2; N2-3; N2-4; N2-5; N2-6; N2-7; N2-8; N2-9; N2-10; N2-11; N2-12;

						ЭОМ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
						Переустройство квартиры. Электрооборудование.		Стадия	Лист
								Р	6
Н.контр.						План квартиры. Силовое электрооборудование.			
Проверил									
Разработал									